

AJÁNLATKÉRÉS

A Szegedi Vízmű Zrt. részére tűzcsapok
konszignációs konstrukcióban történő
folyamatos beszállítására

1. Az ajánlatkérés tárgya

Az ajánlatkérés tárgya: A Szegedi Vízmű Zrt. részére tűzcsapok konszignációs konstrukcióban történő folyamatos beszállítása.

Teljesítési időszak: 2025.01.01. (tervezett kezdés) – 2027.12.31. (3 év időszak)

Az ajánlatkérés tárgyát képező termékek körét, valamint az éves felhasználási adatokat részletesen a **2. számú melléklet** tartalmazza. Az éves felhasználási adatok csak iránymutató mennyiségek, a tényleges felhasználás a megadott mennyiségektől eltérhet. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérés tárgyaként nevesített anyagokra tételes ajánlatot kell tennie.

A termékeknek meg kell felelniük a 2. számú mellékletben rögzített paramétereknek (táblázat, általános követelmények, elvárt műszaki és minőségi kritériumok). A megfelelésért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia. Kérjük, hogy beépítési útmutatót, metszetrajzot, mérettáblázatot is csatoljanak a kiajánlott termékekhez. Felmerülő műszaki vagy eljárási kérdések esetén kérjük, keressék az alábbiakban megadott kapcsolattartókat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megajánlott termékekből mintadarabot kérjen be.

2. Az ajánlat benyújtása, általános feltételek

2.1. Az ajánlatok beadásának határideje: 2024. november 15. 12:00 óra.

2.2. Az ajánlatok beadásának módja: az ajánlatok elektronikus úton nyújthatók be, a következő e-mail címre: ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu

A tárgyi ajánlatkérésre bárki nyújthat be ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlatkérésben rögzített feltételeknek.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírt, szkennelt (1. és 2. sz. melléklet), továbbá a 2. sz. mellékletet szerkeszthető excel formátumban is, valamint a 3. sz. mellékletet – „Üzleti partner átvilágítási kérdőív”-et cégszerűen aláírt, szkennelt és szerkeszthető excel formátumban is, elektronikus üzenet formában, **„AJÁNLAT tűzcsapok beszállítására, csak a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály bonthatja fel”** tárggyal kérjük elküldeni. Más módon érkezett vagy más tárgyú ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

Az ajánlatok Beszerzési és készletgazdálkodási osztályra történő érkeztetése, megnyitása a beadási határidő lejártát követő 1 órával történik.

Az ajánlat csak akkor kerül értékelésre, ha az elektronikus úton, a 2.1. pontban meghatározott időpontra beérkezik.

2.3. A határidőben érkezett ajánlatokról a Szegedi Vízmű Zrt. Beszerzési és készletgazdálkodási osztályának képviselői jegyzőkönyvet készítenek (az ajánlati előlapok alapján).

2.4. Egy ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult. **Alternatív (többváltozatú) ajánlat** tételére abban az esetben van lehetőség, amennyiben az ajánlati áron kívül Ajánlatkérő további értékelési szempontokat is meghatároz.

2.5. **Részajánlattétel lehetősége:** Ajánlatkérő részajánlat tételére lehetőséget biztosít, a 2. sz. mellékletben meghatározott részek tekintetében. Érvényes részajánlat az adott rész valamennyi tételének és azok teljes mennyiségének megajánlásával tehető.

2.6. **Kiegészítő tájékoztatás, konzultációs lehetőség:** az eljárással, a kiírás feltételeivel, illetve az ajánlat összeállításával kapcsolatos esetleges kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel az alábbi elérhetőségekre (telefonos kapcsolattartás kizárólag adminisztratív, formai kérdések kapcsán biztosított):

Demeter Zsolt, tel.: +36-62/554-747, +36-20/507-2227, e-mail: demeter@szegedivizmu.hu

Puruczki Sándor, tel.: +36-20/616-7086, e-mail puruczki@szegedivizmu.hu

A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: **2024. november 8. 12:00 óráig**

2.7. **Hiánypótlás:** Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, információk tisztázására felvilágosítás kérést adhat ki.

2.8. Jelen beszerzési eljárás – ha az értékelés során felmerülő minőségi, alaki vagy tartalmi problémák ennek módosítását nem teszik szükségessé – egy forduló, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve készítsék el végső ajánlatukat, a lehetséges legkedvezőbb paraméterek megadásával.

2.9. Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejáratáig az ajánlatkérését visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti. Ajánlattevő ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy a beszerzési eljárást annak értékelési szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa.

2.10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban, Ajánlatkérő e körben költségtérítést nem nyújt. Az ajánlathoz kapcsolódóan benyújtott anyagokat az ajánlattevők nem igényelhetik vissza, azok Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek.

3. Az ajánlatok értékelése:

3.1. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben

- határidőn túl érkezett be (azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt küldtek meg, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz, érvénytelennek minősül);
- nem az elvárt módon került benyújtásra;
- az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni (pl. összeférhetlenség miatt);
- a kiírási szempontoknak, kiírt műszaki tartalomnak (2. sz. melléklet), előírt minimumfeltételeknek nem felel meg, illetve a megfelelés az előírt nyilatkozatok, dokumentumok hiányában nem állapítható meg.

3.2. A határidőre beérkezett és érvényes ajánlatok értékelése az alábbi szempontok alapján történik:

- az értékelés alapja az ajánlati összár (részenként), azonban az ajánlati egységarak megadása is kötelező, a 2. sz. melléklet szerint;
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlati ár mellett a következő szempontokat is figyelembe vegye az értékelés során: szállítási feltétel és határidő; fizetési feltételek és határidő; ár-érvényességi feltételek, jótállási idő és feltételek, korábbi üzemeltetési tapasztalatok, energiahatékonyság, környezetkímélés (ahol értelmezhető)

3.3. Eredményhirdetés tervezett ideje: az ajánlatok bontását követően 1 hét. Szerződéskötés (megrendelés) tervezett ideje: az eredményhirdetést követő 1 hét.

4. Az ajánlatok tartalmi követelményei, szerződéses feltételek:

4.1. Az ajánlatban kötelezően csatolandó:

- kitöltött ajánlati előlap az 1. sz. mellékletnek megfelelően;
- kitöltött 2. sz. melléklet, az eljárás tárgya szerinti termékek nettó egységárainak megadásával (**2 időszakra vonatkozó ártartási lehetőséggel: 0-6 és 7-12 hónap**), a szállítási feltételek (határidő, paritás: elvárt a megrendelő telephelyére leszállítottan), fizetési feltételek (elvárt: átutalás, minimum 30 nap), jótállási feltételek rögzítésével;
- kitöltött 3. sz. melléklet, üzleti partner átvilágítási adatlap (kérdőív);
- műszaki-szakmai dokumentumok az ajánlatkérés tárgya körében meghatározottak szerint (2 sz. mellékletben részletezve).

4.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát (az ajánlati előlap cégszerű aláírásával), hogy

- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül-e;

- a szállítandó termékek megfelelnek a magyar, valamint a nemzetközi szabványoknak;
- az ajánlattevő, illetve tulajdonosi köre nem tartozik az ajánlattétel pillanatában hatályos EU-s pénzügyi szankciók hatálya alá – ld. <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=hu>;
- ajánlattevő ellen, illetve a bevonni kívánt alvállalkozók ellen felszámolási eljárás, csődeljárás nincs folyamatban, valamint a NAV által nyilvántartott köztartozásuk nincs;
- a jelen ajánlatkérésben szereplő feltételeket elfogadja.

4.3. Kizárólag teljes körű, a teljesítés időpontjára véglegesített, tételes, forintban megadott ajánlat értékelhető (a fenti eljárási feltételek figyelembevételével). Az ajánlattevő által megadott ár a szerződés hatálybalépését követően a 2. sz. mellékletben rögzített ártartási időre fix, ezt követően maximum a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével van lehetőség áremelésre. Áremelési szándék esetén a szerződés tételes árlistát rögzítő mellékletében felsorolt termékek aktualizált árait legalább 1 hónappal az áremelés érvényesítése előtt köteles megküldeni a beszállító a megrendelő részére. Amennyiben az áremelés mértéke meghaladja a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékét, úgy a megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ajánlatkérő ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a hazai, illetve világpiaci, gazdasági helyzet alakulása függvényében, a fentiekől eltérő, kellően indokolt áremelést is elfogadjon.

4.4. Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.

4.5. Fizetési feltételek: Az ajánlatkérő az igazolt, az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58. § szerint kiállított számla összegét az ajánlatban feltüntetett fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő által megjelölt számlára a szerződésben foglaltaknak megfelelően. A számla kiállításának az alapját a megrendelő által megküldött havi anyagfelhasználási kimutatás (lejelentés) képezi. Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.

4.6. Kérjük az ajánlatban részletezett termékek működési, üzemelési referenciahelyeit megjelölni a 2. sz. mellékletben a kontakt egyértelmű megadásával (cég, név, telefonszám, E-mail).

4.7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén az alábbi szerződéses feltételek az irányadók:

Felek megállapodnak, hogy a beszállító szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a késedelemmel érintett termék bruttó értékének alapulvételével napi 0,5 %-os késedelmi kötbért, míg hibás teljesítés esetén - amennyiben a kicserélés, kijavítás már nem lehetséges vagy aránytalan költségekkel járna – 20 % hibás teljesítési kötbért felszámítani. A késedelmi kötbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.

A beszállító 15 napos szállítási késedelme esetén a Szegedi Vízmű Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, és a kötbéren felül felmerült kárát érvényesíteni.


4.8. Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni (az ajánlati előlap kitöltésével).

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlati előlap
2. sz. melléklet: Terméklista, megfelelőségi nyilatkozatok, műszaki, minőségi elvárások
3. sz. melléklet: Üzleti partner átvilágítási adatlap (kérdőív)

Szeged, 2024. október 31.

Tisztelettel:



cégszerű aláírás
p.h.

ISTÓKOVICS ZOLTÁN
vezérigazgató

1. sz. melléklet

AJÁNLATI ELŐLAP

Szegedi Vízmű Zrt. részére a
**„tűzcsapok konszignációs konstrukcióban
 történő folyamatos beszállítása”**
 tárgyú ajánlattételhez

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Képviselője:

Adószám:

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:

Telefonszám:

E-mail cím:

Ajánlat benyújtásakor ismert, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó:

.....

Árajánlat:

	0-6 hónapos ár érvényességi időre	7-12 hónapos ár érvényességi időre
Nettó ajánlati összár I. rész- ajánlati kör esetében Ft Ft
Nettó ajánlati összár II. rész- ajánlati kör esetében Ft Ft
Nettó ajánlati összár III. rész- ajánlati kör esetében Ft Ft
Nettó ajánlati összár IV. rész- ajánlati kör esetében Ft Ft

Ezúton nyilatkozom, hogy társaságunk

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül;
- a szállítandó termékek megfelelnek a magyar, valamint a nemzetközi szabványoknak;
- az ajánlattevő, illetve tulajdonosi köre nem tartozik az ajánlattétel pillanatában hatályos EU-s pénzügyi szankciók hatálya alá – ld. <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=hu>;
- ajánlattevő ellen, illetve a bevonnai kívánt alvállalkozók ellen felszámolási eljárás, csődeljárás nincs folyamatban, valamint a NAV által nyilvántartott köztartozásuk nincs;
- az ajánlatkérésben szereplő feltételeket elfogadjuk.

Kelt:, 2024. év hó nap

cégszerű aláírás

p.h.

AJÁNLAT

		Számlázási rend: Árérvényességi határidő:						konszignációs raktárról havi felhasználás alapján			
								0-6 hónap		7-12 hónap	
Rész	Sor	Megnevezés	Méret	ME	1 éves várható felhasználás	Tűzcsap gyártója	Tűzcsap típusa	Ajánlati nettó egységár	Ajánlati nettó érték	Ajánlati nettó egységár	Ajánlati nettó érték
I. rész	1	Földfeletti tűzcsap	80/1000	db	4				0 Ft		0 Ft
	2		80/1250	db	10				0 Ft		0 Ft
	3		80/1500	db	9				0 Ft		0 Ft
	4		100/1000	db	5				0 Ft		0 Ft
	5		100/1250	db	16				0 Ft		0 Ft
	6		100/1500	db	4				0 Ft		0 Ft
	7	Tűzcsap elzárósapka, fém		db	8				0 Ft		0 Ft
		I. Rész összesen:							0 Ft		0 Ft
II. rész	8	Altalaj tűzcsap DN80-as alsó karimával	80/1000	db	1				0 Ft		0 Ft
	9	Altalaj tűzcsap DN80-as alsó karimával	80/1250	db	1				0 Ft		0 Ft
		Altalaj tűzcsap DN80-as alsó karimával	80/1500	db	1				0 Ft		0 Ft
		II. Rész összesen:							0 Ft		0 Ft
III. rész		Altalaj tűzcsap DN100-as alsó karimával	80/1000	db	1				0 Ft		0 Ft
		Altalaj tűzcsap DN100-as alsó karimával	80/1250	db	1				0 Ft		0 Ft
		Altalaj tűzcsap DN100-as alsó karimával	80/1500	db	1				0 Ft		0 Ft
		III. Rész összesen:							0 Ft		0 Ft
IV. rész	10	Gumírozott acél ékgyűrű 0-8° PN10 állítható	DN80	db	7				0 Ft		0 Ft
	11		DN100	db	1				0 Ft		0 Ft
		IV. Rész összesen:							0 Ft		0 Ft

A kiajánlott föld feletti kivitelű tűzcsapok estében van-e műszaki megoldás, amely a víztelenítő rendszer (tűzcsaplábon PE pipa) fizikai védelmére alkalmas (szabad kifolyást akadályozó anyagok - pl. gyökér)? Amennyiben elérhető ilyen termék, akkor arra kérjük opcionális ajánlatukat.

Teljesítés helye: megrendelő telephelye
 Szállítási határidő: megrendeléstől számított nap
 Fizetési határidő (min. 30 nap):
 Jótállási idő, feltételek:

A kiajánlott termékek az alul részletezett

- szabványi követelményeknek megfelelnek: igen / nem (megfelelő válasz aláhúzendő)
 - megfelelőséget igazoló dokumentációs követelményeknek megfelelnek: igen / nem (megfelelő válasz aláhúzendő)
 - műszaki paramétereknek és anyagminőségnek megfelelnek: igen / nem (megfelelő válasz aláhúzendő)

Referenciahelyek felsorolása:

Kelt:

Cégszerző aláírás:

Név: _____

Elvárt műszaki és minőségi kritériumok a föld feletti tűzcsapok esetében:

Elvárt szabványi megfelelés:

- MSZ EN 9771-7:2009 Tűzcsapok és tartozékaik,
- MSZ EN 1563:2019 Gömbgrafitos öntöttvas,
- MSZ EN 1561:2012 Lemezgrafitos öntöttvas,
- MSZ EN 10025:2005 Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból,
- MSZ EN 10088:2015 Korrozíóálló acélok,
- MSZ EN 12513:2011 Öntészet. Kopásálló öntöttvasok,
- MSZ EN 1092-2:2000 Karimák és kötéseik. 2. rész: Öntöttvas karimák,
- MSZ EN 14384:2005 Felszín feletti tűzcsap,
- MSZ EN 545:2011 Vízvezetékek gömbgrafitos öntöttvas csövei, csőidomai, tartozékai és kötéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek,
- MSZ 1057:1989 Tűzoltó csatlakozófejek,
- MSZ EN 1074-6:2009 A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 6. rész: Tűzcsapok,
- MSZ EN 4014:2011 Hatlapfejű csavarok. „A” és „B” pontossági fokozat (ISO 4014:2011),
- MSZ EN 4032:2013 Hatlapú, szabályos csavaranyák. „A” és „B” pontossági fokozat (ISO 4032:2012),
- MSZ EN 7089:2001 Lapos alátétek. Normálméretű sorozat. „A” pontossági fokozat (ISO 7089:2000).

A termékek megfelelését igazoló dokumentumok:

1. Magyar nyelvű műszaki leírás, karbantartási és használati utasítások.
2. EMMI-NNK nyilvántartásba vételi határozat.
3. A gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat, melynek kiadása az alábbiak alapján történhet:
 - Érvényes Építőipari Műszaki Engedély és Megfelelési Tanúsítvány, vagy
 - Érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés és Teljesítményállandóság Tanúsítvány, vagy
 - Európai Műszaki Értékelés, vagy
 - Harmonizált szabvány, vagy
 - A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő egyéb dokumentum (nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, ha a dokumentumból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.)
Amennyiben a teljesítménynyilatkozat alapja az Építőipari Műszaki Engedély vagy a Nemzeti Műszaki Értékelés vagy az Európai Műszaki Értékelés, az ajánlatkérő kéri a hivatkozott dokumentumok csatolását.
4. Külső tanúsító szervezet által minősített gyártástechnológiával és termékminősítéssel rendelkező bevonatrendszerre vonatkozó bizonyítvány (pl. GSK RAL-GZ 662 vagy ezzel szakmailag egyenértékű más tanúsító szervezet bizonyítványa).
5. DVGW minősítés (W270 szerinti minősítés epoxy bevonatra és gumi alkatrészekre).
6. Érvényes tűzvédelmi Megfelelési Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által).

Műszaki paraméterek, anyagminőség:

1. A termék jelölése: gyártási év, hónap, valamint a termék mérete (pl.80/1000) a tűzcsap beépítése után azonosítható és leolvasható legyen.
2. Működési nyomástartomány: min. PN10-PN16.
3. Mérettartomány: DN80-DN100 (táblázatban rögzített).
4. Karimakiosztás, csatlakozás: MSZ EN 1092-2:2000 szerint.
5. Hidraulikai karakterisztika: MSZ EN 14384:2005 szerint.
6. Tűzcsapház anyaga:
 - MSZ EN 1563:2019 (Gömbgrafitos öntöttvas) GGG40, vagy GGG50 DIN1693, MSZ EN 12513 és MSZ EN 545 szerint, vagy
 - MSZ EN 1561:2012 (Lemezgrafitos öntöttvas), vagy
 - MSZ EN 10025:2005 (Melegen hengerelt acél), vagy
 - MSZ EN 10088:2015 (Korrozíóálló acél) szerint.
7. Szerkezet és CE minősítés: MSZ EN 14384:2005 szerint.
8. Ülék és orsó: rozsdamentes acél (min. 1.4021)
9. Tömítések:
 - EPDM, NBR (ivóvízes alkalmazási terület),
 - szerves alkotó elemet tartalmazó tömítések feleljenek meg a DVGW W270 követelményrendszernek.

10. Korrozóvédelem:
- gyártástechnológia és termékminősítés,
 - a nem korrozíóálló alkatrészeket időjárásálló és UV álló bevonattal kell ellátni, a bevonattal szemben támasztott műszaki követelmény:
 - min. 250 µm rétegvastagság,
 - min. 12 N/mm² tapadás,
 - pórusmentesség: min. 3000 V átütés teszt alapján,
 - ütésállóság: 5 N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja, a bevonat a minőségét megőrzi
 - a belső öntvényfelületek védelme kizárólag az NNK által ivóvízes alkalmazási területre engedélyezett anyaggal lehetséges,
11. Csatlakozás:
- min. 2 db 75-B méretű csonkkapocs,
 - 75-B méretű műanyag vakkapoccsal, UV-, kopás- és hőmérsékletellenállás,
 - meglazulás, elfordulás ellen biztosított, legalább 65mm belső átmérőjű (54/2014. (XII.5.) BM rendelet 77. § szerint).
12. Elzáró sapka: anyaga: fém, min. 10 év élettartam.
13. Átjárhatóság: a tűzcsapnak alkalmasnak kell lennie a beépítési helyszínen történő tűzcsapfej eltávolítása után, hálózat tisztításra használt szivacslovedék fogadására.
- A nyitás/zárás biztosító műszaki megoldás (dugattyú és zárószervezet) a beépített tűzcsapból eltávolítható legyen a vízvezeték mechanikai tisztíthatóságát biztosítva.
14. Légtelenítés: a tűzcsap záraskori automatikus légbeszívását a teljes leürítés, illetve ebből következő fagyvédelem érdekében biztosítani szükséges.
15. Kifolyónyílás: MSZ 1057 szabvány szerinti 2 db „B” méretű tűzoltótömlő kapocstest csatlakozására alkalmas (NA75-ös tömlő).
16. Nyitás-zárás: földfeletti tűzcsaphoz rendszeresített tűzcsapkulccsal, vagy egyetemes kapocs-kulccsal. Balra forgatva nyit, jobbra forgatva zár.
17. Csavar (kitörésbiztos tűzcsap esetén): gyengített szerkezetű, A2-es anyagminőségben.

A termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok az általa (földalatti) tűzcsapok esetében:

1. Magyar nyelvű műszaki leírás, karbantartási és használati utasítás.
2. EMMI-NNK nyilvántartásba vételi határozat.
3. A gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozat, melynek kiadása az alábbiak alapján történhet:
 - Érvényes Építőipari Műszaki Engedély és Megfelelőségi Tanúsítvány, vagy
 - Érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés és Teljesítményállandósági Tanúsítvány, vagy
 - Európai Műszaki Értékelés, vagy
 - Harmonizált szabvány, vagy
 - A 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő egyéb dokumentum (nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, ha a dokumentumból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.)

Amennyiben a teljesítménynyilatkozat alapja az Építőipari Műszaki Engedély vagy a Nemzeti Műszaki Értékelés vagy az Európai Műszaki Értékelés, az ajánlatkérő kéri a hivatkozott dokumentumok csatolását.
4. Érvényes tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által).

A Szegedi Vízmű Zrt., mint a Veolia Magyarország Társaságcsoporthoz tartozó tagja elkötelezett abban, hogy minden tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. A Veolia Magyarország Társaságcsoporthoz tartozó tagok nem tolerálják a korrupciót vagy annak kísérletét. A Veolia Magyarország Társaságcsoporthoz tartozó tagok elvárják, hogy üzleti partnereik is tartózkodjanak a korrupció minden formájától.

Ügyintéző tölti ki	Ügyintéző neve:	
	Igénylő vállalat:	Szegedi Vízmű Zrt.
	Beszerezés tárgya:	
	Intellektuális szolgáltatás?	Nem

Partner tölti ki	Jelen naptári évben kitöltöttem az Üzleti Partner kérdőívet és visszaküldtem a Szegedi Vízmű Zrt. részére, vagy adatainkban változás történt (amennyiben igen, kérjük az adatlap ide vonatkozó részét kitölteni)	Új Üzleti Partner kérdőív
	Az ajánlat becsült nettó összértéke (havi díjas szolgáltatás esetén az 1 éves szolgáltatási díj)	

I. ÜZLETI PARTNER ALAPINFORMÁCIÓK



1. Üzleti partner

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai	1.1	Név:	Válasz	
		Rövidített cégnév:		
		Székhely címe:		
		Ország		
		Cégbejegyzési száma:		
		Alapítás dátuma:		
Természetes személy üzleti partner adatai	1.2	Adószám:	Válasz	
		Családi és utónév:		
		Lakcím:		
		Adóazonosító szám:		
		Születési idő:		
1.3	Adott ügylethez kapcsolódó tevékenységi körök:	TEÁOR szám:	Tevékenység:	

2. Képviselők

Elnök-vezérigazgató, ügyvezető vagy vállalati igazgató	2.1	Törvényes képviselőkre vonatkozó adatok	Válasz	
		Beosztása		
		Családi és utónév:		
		Lakcím:		
		Születési hely, idő:		
		Email cím		

3. Tulajdonosok - természetes személy esetén

Az üzleti partner tulajdonosa (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve többségi részvénytársaságok)	3.1	Tulajdonosok	Válasz	
		Családi és utónév:		
		Születési idő:		
		Tulajdonosi rész %-os megoszlása		
A tényleges tulajdonos (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve többségi részvénytársaságok)	3.2	Tulajdonosok	Válasz	
		Családi és utónév:		
		Születési idő:		
		Tulajdonosi rész %-os megoszlása		

4. Tulajdonosok - jogi személy esetén

Tulajdonos - jogi személy <i>(több tulajdonos esetén a következő ("További gazd.társ. tulajdonos") munkalap töltendő ki)</i>	4.1	Amennyiben igen, kérjük adja meg a részleteket.	Válasz	
		Név:		
		Rövidített cégnév:		
		Székhely címe:		
		Cégjegyzékszám:		
		Cégjegyzés kelte:		
		Adószám:		
Főtevékenység:				

II. AZ ÜZLETI PARTNERRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ADATOK ÉS ÜZLETI INFORMÁCIÓK

1. Pénzügyi adatok

Gazdasági és pénzügyi helyzet	1.1	Az üzleti partner („általános”) éves árbevétele az utolsó három pénzügyi évben a következő:	N-1. pénzügyi év	Válasz
				HUF
			N-2. pénzügyi év	HUF
			N-3. pénzügyi év	HUF
	1.2	Indult a vállalat ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás?	Nem	
		Amennyiben IGEN, úgy kérjük, adja meg annak évét és az eljárás típusát!		

2. Megvesztegetés			
		Válasz	
Megvesztegetéssel kapcsolatos ügyek	2.1	Az üzleti partner alkalmaz-e intézkedéseket a megvesztegetés megelőzése, korrupciós kockázatok kezelése érdekében? Antikorrupciós intézkedések rövid kifejtése:	Nem ▼
	2.2	Az üzleti partner tudott-e arról, hogy az üzleti partner, annak tulajdonosai vagy vezetői megvesztegetésbe, csalásba, tisztességtelen vagy hasonló jellegű kötelezettségviselésbe keveredtek?	Nem ▼
	2.3	Történt-e megvesztegetéssel kapcsolatos hatósági vizsgálat az üzleti partner, annak tulajdonosai, vagy vezetői vonatkozásában?	Nem ▼
	2.4	Büntetőeljárársban hozott ítélet	Nem ▼
	2.5	Jogerősen elítélték-e az üzleti partnert vagy az üzleti partner igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviselőit, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját megvesztegetéssel kapcsolatban olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott korlátozó intézkedés továbbra is fennáll? Ha igen, kérjük, részletezze:	Nem ▼
	2.6	Ítéletek esetén hozott-e az üzleti partner olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:	Nem ▼

3. PEP kapcsolat			
		Válasz	
PEP kapcsolat *	3.1	Van-e az üzleti partnernek, tulajdonosainak, illetve vezetőinek, képviselőinek közvetett vagy közvetlen kapcsolata a Társaság tevékenysége szempontjából érintett köztisztviselővel, PEP-pel?	Nem ▼
	3.2	Ha igen, kérjük, részletezze:	

* Politikai közszerelő (PEP – Politically Exposed Persons) azaz olyan személy, aki fontos állami pozíciót vagy közéleti szerepet tölt be, így például az államfő, miniszterelnök, a kormánytagok, vezető politikusok, vezető tisztviselők, bírák vagy a hadsereg előjárói, állami vállalatok vezetői, vagy befolyásos pártok tisztviselői, illetve számos esetben a politikai közszerelőök rokonai vagy közeli hozzátartozói.

4. PEP személy			
		Válasz	
PEP személy *	4.1	Van-e az üzleti partner tulajdonosai, vezetői között PEP személy?	Nem ▼
	4.2	Ha igen, kérjük, részletezze:	

5. COMPLIANCE			
		Válasz	
5.1	Rendelkezik-e a vállalat tanúsított ISO 37001 rendszerrel és működteti-e azt?	Nem ▼	
5.2	Rendelkezik-e a vállalat magatartási kódexszel, etikai kódexszel vagy más, a korrupció leküzdését célzó dokumentummal?	Nem ▼	
5.3	Elfogadott-e a vállalat olyan belső szabályzatot, amely meghatározza, hogy milyen értékű előnyöket és ajándékokat lehet nyújtani a vállalatnál kívüli személyek számára?	Nem ▼	
5.4	Nyújt-e képzést a vállalat a munkavállalóinak az etikus üzleti gyakorlatokról (korrupcióellenesség, a versenyjogi szabályok megsértése)?	Nem ▼	
5.5	A vállalat, vagy annak bármely anya-, illetve leányvállalata rendelkezik-e bármilyen eszközzel, érdekeltséggel, illetve végéző-e bármilyen műveletet a felsorolt országokban?		Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
5.6	Az elmúlt 5 évben a vállalatot, annak valamely vezetője, részvénytulajdonosa vagy haszonhúzója ellen elmarasztaló döntés szültetett-e	Nem ▼	
5.7	versenykorlátozó megállapodás miatt?	Nem ▼	
5.8	vesztegetés vagy egyéb bűncselekmény miatt?	Nem ▼	
5.9	pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása miatt?	Nem ▼	
	bármely más, az etikus üzleti magatartással ellentétes cselekmény miatt?	Nem ▼	

6. KÖRNYEZETVÉDELME

Válasz

Az elmúlt 5 évben a vállalat csökkentette-e a környezetterhelését a felsorolt elemek valamelyikét tekintve?

	Vízfelhasználás (vízfogyasztás, vízhiánnyal küzdő térségek stb.)	Nem ▼
	Nyersanyag-felhasználás/vegyszeranyagok felhasználása	Nem ▼
	Energiafogyasztás	Nem ▼
6.1	Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása/klimalábnyom	Nem ▼
	ÜHG-n kívüli gázok kibocsátása a légkörbe (például: nitrogén-oxid, dioxinok stb.)	Nem ▼
	Vízszennyezés/természetes vizekbe kibocsátott szennyezőanyagok	Nem ▼
	Hulladékképződés	Nem ▼
	A természetes környezet szennyezése, az állat- és növényvilágra gyakorolt hatás	Nem ▼
6.2	VÍZ – Amennyiben a vállalat vízfelhasználása jelentős, meghatározták azokat a telephelyeket, amelyek vízhiánnyal küzdő térségekben találhatóak?	Nem ▼
6.3	VÍZ – Vannak cselekvési tervek/célkitűzések a vízhiányos térségekben található telephelyekre vonatkozóan?	Nem ▼
6.4	KLÍMA – Kiszámították, hogy mekkora szén-dioxid-kibocsátással járnak az egyes ügyfeleknek értékesített termékek/szolgáltatások?	Nem ▼
6.5	KLÍMA – Vannak folyamatban vagy tervben olyan fejlesztések, amelyek célja az ügyfelek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése?	Nem ▼
6.6	ENERGIA – Rendelkeznek konkrét célkitűzésekkel a megújuló/alternatív energiaforrások arányának növelésére?	Nem ▼

Kérjük, írja le az esetleges megjegyzéseit és az egyéb olyan információkat, amelyeket még szeretne megosztani velünk. Bármilyen, Ön által hasznosnak ítélt dokumentumot is csatolhat.

"Kijelentem és aláírással igazolom, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak."

Költés helye:		Költés ideje:	
Cégszerű aláírás:		Név, beosztás:	
<p>A Veolia Magyarország Társaságcsoporth Társaságai kijelentik, hogy az üzleti partner által jelen üzleti partner átvilágítási kérdőív kérdéseire történt nyilatkozaton valótlan információ közlése vagy lényeges információ elhallgatása a versenyzetetésből való kizáráshoz, illetve nyertesség esetén, ha a szerződéses kapcsolat során derül ki, akkor pedig a szerződés felbontásához vezethet. Az Üzleti Partner kérdőívvel kapcsolatos adatvédelmi információk az alábbi linken érhetők el: https://www.szegedivizmu.hu/adatvedelmi-tajekoztatas</p>			

Verzió: 2023.04.05.

