

RÉSZLETES AJÁNLATI KIÍRÁS

Szennyvízszivattyúk beszállítása

(Kiemelt beszerzési eljárás)

Szeged, 2025. március 27.

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged
Tisza L. krt. 88.

Tall



1. Általános feltételek

- 1.1 Ajánlatkérő:
Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
- 1.2 Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban közölt feltételekhez kötve van.
- 1.3 Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az ajánlattevőket levélben értesíti.
- 1.4 Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.
- 1.5 Az ajánlati felhívásban meghatározott módon megküldött dokumentáció alapján az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
- 1.6 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
- 1.7 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati kiírást eredménytelennek nyilváníthassa.
- 1.8 A tárgyi munkára nem csak a meghívott ajánlattevők, hanem bárki ajánlatot tehet, aki megfelel a követelményeknek és képes biztosítani a megfelelő terméket, kiviteli munkát.

2. Az ajánlat tárgya:

2.1 Az ajánlat tárgya: Szennyvízszivattyúk beszállítása

Az ajánlat részét kell, hogy képezze **2 db szennyvízszivattyú** (csatlakozólábbal, felső vezető csőtartóval, vezetősővel, szivattyú védelem ellenőrző egységgel) + a szivattyú teljesítményéhez illeszkedő, **2 db fordulatszám szabályzóval ellátott intelligens szivattyúvezérlő egység** (vezérlőszekrényvel, tartókonzollal), valamint a beépítéséhez szükséges egyéb berendezések, anyagok, stb. beszállítása, a berendezések üzembe helyezése és a helyszíni munkák elvégzése az 1.sz. és a 2.sz. mellékletben (tételes költségvetés) foglalt műszaki tartalom és darabszám alapján.

1.sz. szivattyú:

Általános információk:

Jelenleg beépített szivattyú típusa: Flygt CP 3201.180 LT (624)

A szivattyúhoz csatlakozó nyomócső hossza: kb. 65 m

A szivattyúhoz csatlakozó nyomócső anyaga, átmérője: KPE, DN315

Vezetőső: van, 3"

Nyomó oldali szivattyú csatlakozás: DN 200 mm, a talpkönyök után felbővül DN 300 mm-re

Ajánlatkérő által elvárt paraméterek:

Munkaponthoz tartozó vízszállítás: 800 m³/h

Munkaponthoz tartozó emelőmagasság: 8 m

Tervezett (névleges) motor teljesítmény: 22 kW

Megjegyzés: a szivattyú beépítési helyén szivornyahatás jelentkezik a nyomócsőnél

2.sz. szivattyú:

Általános információk:

Jelenleg beépített szivattyú típusa: Grundfos S1224M1B511Z003A

szivattyúhoz csatlakozó nyomócső hossza: kb. 128 m

A szivattyúhoz csatlakozó nyomócső anyaga, átmérője: AC, DN300

Vezetőcső: van

Nyomó oldali szivattyú csatlakozás: DN 150 mm, a talpkönyök után felbővül DN 300 mm-re

Ajánlatkérő által elvárt paraméterek:

Munkaponthoz tartozó vízszállítás: 435 m³/h

Munkaponthoz tartozó emelőmagasság: 11,35 m

Tervezett (névleges) motor teljesítmény: 22 kW

Megjegyzés: az átemelőhöz tartozó DN300 mm nyomócső keresztezi a másodrendű árvízvédelmi töltést, a koronától kb. 1,0 mélységben.

Általános műszaki tartalom:

- A szivattyúk merülőmotoros kivitelű, aknafenekre történő telepítési lehetőséggel, megvezetéssel és önzáró nyomócsőnk csatlakozással rendelkezzenek.
- A jelenlegi rendszerhez való csatlakozás követelmény.
- Emelőmagasság tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett.
- Vízszállítás tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett.
- Névleges elektromos teljesítmény tekintetében a megengedett eltérés: $\pm 15\%$
- A teljes tömítettség biztosítása szükséges.
- A szivattyú vezetőcsőre és QN idomra történő csatlakozásának statikailag stabil, elfordulás mentes kapcsolatot kell biztosítani.
- A megajánlott szivattyúknak továbbá teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vezető cső csatlakozás, szivattyú fenék illeszkedése | | | A jelenleg beépített, referencia típushoz a megajánlott szivattyú fenék és vezető cső illeszkedése megfelelő legyen. |
| 2 | Villamos energiaellátás | 2/1 | Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| | | 2/2 | Hálózati feszültség | 3~400V |
| | | 2/3 | Indítási mód | A teljesítmény kategóriában általánosan alkalmazott, direkt ill. csillag-delta. |
| | | 2/4 | Szivattyúkábel típusa | Legalább 4 erű motortápkábel, amely alkalmas a beépített érzékelők jeleinek továbbítására |
| | | 2/5 | Szivattyúkábel hossza | Legalább 20 méter |
| | | 2/6 | Védettség | Legalább IP68 |

Tóth



400

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Szállítandó közeg | 3/1 | Típus | Nyers kommunális szennyvíz, homok tartalommal, szálanyag tartalommal. |
| | | 3/2 | Hőmérséklet | 0-40 Celsius |
| | | 3/3 | Kémhatás | pH >- 5,5 |
| | | 3/4 | Sűrűség | Gyakorlatban előforduló nyers kommunális szennyvíz sűrűségi tartományával megegyező. |
| 4 | Villanymotor és szivattyú kialakítása | 4/1 | Villanymotor és szivattyú kialakítás | Egybeépített kivitel |
| | | 4/2 | Villanymotor teljesítmény hatásfok osztály | Min. IE 3-as |
| | | 4/3 | Motortér nedvesség elleni védelme | Alsó és felső tömítése csúszógyűrűs tömítés |
| | | 4/4 | Tömítés rendszer | Dupla csúszógyűrűs tengelytömítés, külső tömítés anyaga RSiC/WCCR |
| | | 4/5 | Motor kialakítása | Száraz, F hőosztállyal, tekercsfejbe épített hővédelemmel |
| | | 4/6 | Elektronikai védelem | Motor túlmelegedés elleni védelem és beépített szivárgás érzékelő |
| | | 4/7 | Járókerék anyaga | Nagyszilárdságú öntöttvas ötvözet, mely keményített állapotban min. 60 HRC keménységű |
| | | 4/8 | Motorház anyaga | Öntöttvas |
| | | 4/9 | Szivattyúház anyaga | Öntöttvas |
| | | 4/10 | Motortengely anyaga | Korrózióálló acél |
| | | 4/11 | Az összes rögzítés technikai elem anyaga | Korrózióálló acél, ISO 3506 szabvány szerinti A2 vagy A4 minőségű |
| | | 4/12 | Járókerék kialakítása | Félig nyitott, egycsatornás vagy kétcsatornás öntisztuló járókerék. |
| | | 4/13 | Alkalmazott csapágyak | Minimum 50.000 üzemóra tervezve |

• **A fordulatszám szabályzóval ellátott intelligens szivattyúvezérlő egységgel kapcsolatos elvárások:**

- Beépített szivattyú dugulás-elhárítás funkció
- Változtatható teljesítmény
- Állandó motor teljesítmény
- Fázisfigyelés
- Lágyindítás

Tóth

 4 

- Szivattyúvédelem (túlmelegedés, beázás)
 - Aknatisztítás, nyomóvezeték tisztítás
 - Energiaoptimalizálás
 - PLC és frekvenciaváltó programozás nélkül, gyári kiépítésben, egy szint-távadó és egy vészmax. úszó jelei alapján képes legyen az intelligens funkciók használatára, az energiahatékony, dugulásmentes szivattyú működtetésre
- 2.2 Az ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden, a tárgyi munkákhoz kapcsolódó munkákat is meg kell ajánlania.
- 2.3 Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért felel.
- 2.4 Ajánlattevőnek ajánlatot kell benyújtania a munka teljes bekerülési összegéről.

3. Határidők

- 3.1 Az ajánlattevőnek az ajánlatában az alábbi határidőre kell nyilatkoznia:
- Szivattyúk szállításának határideje
- 3.2 **Az ajánlatok beadásának (beérkezésének) határideje: 2025. április 09. 10⁰⁰**
Az ajánlat beadásának módja: az ajánlat elektronikus úton nyújtható be a következő e-mail címre: ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu
- 3.3 Az ajánlatkérő által igényelt megvalósulási határidő:
Termékek szállítása: 2025. május 30.
Helyszíni szerelés, beüzemelés: 2025. június 15.

4. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei

- 4.1 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
- 4.2 Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni és nem köteles döntését megindokolni.
- 4.3 Kizárólag teljes körű, a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tételes, **forintban** megadott ajánlat értékelhető.
- 4.4 Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vámját, illetékeit stb. is, az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének meghiúsulásából származó veszteség ajánlattevőt terheli.
- 4.5 Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződéseknek megkötése, a díj, a vételár és közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő kötelessége. Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő az ajánlati áron felül semmiféle költséget nem fizet.
- 4.6 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek.
- 4.7 Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.

- 4.8 Az üzembe helyezési munkák során, az előre nem látható és szükségessé váló pótlás és többletmunkát az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítással rendezi.
- 4.9 Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított **30** naptári napon belül utalja át az ajánlattevő által megjelölt számlára.

5. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

5.1 Az ajánlattevőknek a tárgyi munkára **feladatonkénti tételes ajánlatot kell tenni mennyiség, anyagköltség, díjtétel bontásban**. Az ajánlattevőnek a **mellékelt ajánlati nyomtatványt** ki kell töltenie, az ajánlata mellé az „**Üzleti partner átvilágítási adatlapot**”, az **1.sz. és 2.sz. mellékletet** (tételes költségvetést), valamint **3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot** (másolat is elegendő) kell csatolnia. **Amennyiben nem az eredeti (lap alján szignózott) ajánlati nyomtatvány kerül kiegészítésre, avagy átírásra kerül, úgy, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.**

5.2 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szerződéstervezetét. (Ez a tervezet az ajánlatkérőt semmilyen formában nem köti.) A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú szerződést köt. Az ajánlattevő járandóságát az ajánlatkérő nevére kiállított, és benyújtott számlával érvényesíti. Az ajánlati összeg kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kerül sor. Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő számlájára.

5.3 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,
- késedelmes teljesítés, vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:
 - a. késedelmes teljesítés esetén a teljes nettó ajánlati összeg:
 - az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
 - a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a
 - az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb 30 %-a
 - b. hibás teljesítést az ajánlatkérő nem fogad el.
- a megajánlott berendezés csak I. osztályú lehet.



5.4 Az ajánlatot elektronikus üzenet formában, „**ÁRAJÁNLAT – Szennyvízszivattyúk beszállítása**” tárggyal kérjük elküldeni. Más módon érkeztetett vagy más tárgyú ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

5.5 Az ajánlatnak tartalmaznia kell,

a szivattyúk:

- gyártmányát, típusát,
- nyomócsonk átmérőjét,
- a motor névleges elektromos teljesítményét,
- a motor áramfelvételét,

Tóth

 6 

- munkaponthoz tartozó vízszállítását,
- munkaponthoz tartozó emelőmagasságát,
- a szivattyú jelleggörbét,
- adapter (szűkítő/bővítő mérete),
- a munkaponthoz tartozó összhatásfokot,
- a fajlagos energiafelhasználását,
- a beépítésének peremfeltételeit, (mind elektromos, mind vízdalról),
- a méreteit, súlyát.

az intelligens szivattyúvezérlő egység és vezérlőszekrény:

- összes termékjellemzőit, funkcióit, technikai adatait (pl.: gyártmány, típus, teljesítmény, áramfelvétel, frekvencia, feszültség, méret, súly, IP védettség, stb.)

Az ajánlat mellékleteként becsatolt dokumentációk, katalógusok, szivattyú és csővezeték jelleggörbék olyan részletességűeknek kell lenniük, amelyből a szivattyúk és vezérlőegység vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki paraméterek és az ajánlattevő által megajánlott termék kapcsán a megadott adatok egyértelműen beazonosíthatók legyenek.

6. Minőségi követelmények

- 6.1 Az ajánlattevő Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró **új, még nem használt**, I. osztályú készüléket ajánlhat meg, melynek műbizonylatait az ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek az ajánlattevőt terhelik.
- 6.2 Az ajánlattevőnek a mellékelt „**Üzleti partner átvilágítási adatlapot**” cégszerűen ki kell töltenie és azt az ajánlata mellé csatolnia.
- 6.3 Az ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a leszállított gép, berendezés rendeltetészerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más alvállalkozó szállította.

7. Átadás-átvétel

Átadás-átvételi eljárás keretében az ajánlattevő az ajánlatkérőnek átadja:

- üzemserű használatra alkalmas berendezéseket,
- beszállított szivattyúk és fordulatszám szabályzóval ellátott intelligens szivattyúvezérlő egységek **magyar nyelvű** megfelelőségi tanúsítványát, CE minősítését (amennyiben **magyar nyelvű** megfelelőségi tanúsítvány nem áll rendelkezésre, úgy azt magyar nyelvre le kell fordítani),
- hatósági engedélyek másolatát,
- berendezések magyar nyelvű gépkönyvét,
- berendezések magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítást,
- szivattyúk robbantott ábráját /cikkszámok alkatrész listával/,
- garanciajegyeket,
- szivattyúk gyári nyomtatott jelleggörbéit (**eredeti gyári mérési jegyzőkönyveket**)
- az elvégzett munkákról írásos munkalapot,
- üzembe helyezési jegyzőkönyveket,

- nyilatkozatot, hogy az elvégzett munka megfelel a vonatkozó műszaki irányelvek és az érvényes szabványok előírásainak.

Szállítás teljesítésének helye: 6724 Szeged, Kátay u. 21.

8. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

8.1 Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.

8.2 A határidőben érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő a Szegedi Vízmű Zrt. Műszaki és vállalkozási osztály képviselőjének jelenlétében bontja ki, melyről bontási jegyzőkönyv készül.

8.3 Érvénytelen az ajánlat, ha


- ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni,
- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be,
- nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a részletes dokumentációban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek,
- az ajánlati árat, annak igényelt ütemezését nem egyértelműen határozza meg, más ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti az ajánlattevő,
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,
- ha az ajánlattevő nem készítette el és ajánlata mellé nem csatolta a feladatonkénti tételes költségvetést (1.sz. és 2.sz. melléklet),
- ha az ajánlattevő az ajánlati nyomtatványt nem töltötte ki teljes egészében,
- ha az ajánlattevő nem ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu e-mail címre nyújtotta be az ajánlatát,
- **ha az ajánlattevő nem az ajánlatkérő által megküldött (szignóval ellátott) ajánlati nyomtatványt töltötte ki.**

8.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

9.1 Összességében a legelőnyösebb ajánlat. ***Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.***

Szeged, 2025. március 27.



VINCZE ZSOLT
gazdasági igazgató

HOMOLA ANETT
műszaki igazgató

AJÁNLATI NYOMTATVÁNY

(kitöltve kötelező beadni)

Az ajánlat tárgya:

Szennyvízszivattyúk beszállítása

Ajánlatkérő neve: Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlati ár:

1.sz. melléklet mindösszesen sora:Ft + ÁFA

2.sz. melléklet mindösszesen sora:Ft + ÁFA

MINDÖSSZESEN:Ft + ÁFA

Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlati kiírás feltételeit teljes egészében elfogadja-e:

igen

nem

Cégkivonatot csatolt:

igen

nem

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll:

igen

nem

Jótállás:

.....év

Alkatrész utánpótlás:

.....év

Üzleti partner átvilágítási adatlapot csatolt:

igen

nem

Teljesítési határidő: megfelel a kiírásnak (2025. május 30. / 2025. június 15.)
a vállalt határidő a kiírásnál kevesebb (..... nappal)
a vállalt határidő a kiírásnál több (..... nappal)

Számla szakaszolás: csak vég számla
szakasz számla (.....db) + vég számla

....., 2025.

A megfelelő válasz értelemszerűen aláhúzendó, vagy a megfelelő rovat kitöltendő.

Tall

| Tételes költségvetés (1.sz. szivattyú) | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | Típus | Jellemző paraméterek | Termékkód | Mennyiség | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) |
| 1. | Búvármotoros szennyvízszivattyú | | | | 1 | db | | 0 |
| 2. | Csatlakozóláb | | | | 1 | db | | 0 |
| 3. | Felső vezetőkötő tartó | | | | 1 | db | | 0 |
| 4. | Vezetőcső | | | | 2 | db | | 0 |
| 5. | Ellenőrző egység | | | | 1 | db | | 0 |
| 6. | fordulatszámzárlóval ellátott intelligens szivattyúvezérlő egység + vezérlőszekrény - 1 db szivattyúvezérlő egység (22 kW) - 1 db vezérlőszekrény | | | | 1 | db | | 0 |
| 7. | Helyszíni szerelés, beüzemelés - meglévő beton alapra vezérlő szekrény rögzítése (1 db) - meglévő betáp kábel bekötése (1 db) - meglévő szintérzékelő kábelek bekötése a vezérlőszekrénybe (1 db) - szivattyú kábeleinek bekötése a vezérlőszekrénybe (1 db) - vezérlőszekrény felparaméterezése, beüzemelése, üzemi próbák elvégzése (1 db) - vezérlőszekrény EPH rendszerbe való bekötése (1 db) | | | | 1 | db | | 0 |
| 8. | Vezérlőszekrény tartókonzol | | | | 1 | db | | 0 |
| 9. | MINDÖSSZESEN: | | | | | | 0 | 0 |

| Tételes költségvetés (2.sz.szivattyú) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | Típus | Jellemző paraméterek | Termékkód | Mennyiség | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Nettó ár összesen (Ft) |
| 1. | Búvármotoros szennyvízszivattyú | | | | 1 | db | | 0 |
| 2. | Csatlakozólab | | | | 1 | db | | 0 |
| 3. | Felső vezető csőtartó | | | | 1 | db | | 0 |
| 4. | Vezetőcső | | | | 2 | db | | 0 |
| 5. | Ellenőrző egység | | | | 1 | db | | 0 |
| 6. | fordulatszám szabályzóval ellátott intelligens szivattyúvezérlő egység (vezérlőszekrény nélkül) - 1 db szivattyúvezérlő egység (22 kW) | | | | 1 | db | | 0 |
| 7. | Helyszíni szerelés, beüzemelés - meglévő betáp kábel bekötése (1 db) - szivattyú kábelinek bekötése a vezérlőszekrénybe (1 db) - vezérlőszekrény felparaméterezése, beüzemelése, üzemi próbák elvégzése | | | | 1 | db | | 0 |
| 8. | MINDÖSSZESEN: | | | | | | 0 | 0 |




A Szegedi Vízmű Zrt., mint a Veolia Magyarország Társaságcsoport tagja elkötelezett abban, hogy minden tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. A Veolia Magyarország Társaságcsoport nem tolerálja a korrupciót vagy annak kísérletét. A Veolia Magyarország Társaságcsoport Társaságai elvárják, hogy üzleti partnereik is tartózkodjanak a korrupció minden formájától.

| | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ügyintéző tölti ki | Ügyintéző neve: | |
| | Igénylő vállalat: | Szegedi Vízmű Zrt. |
| | Beszerezés tárgya: | Szennyvíz szivattyúk beszállítása |
| | Intellektuális szolgáltatás? | Nem ▼ |
| Partner tölti ki | Jelen naptári évben kitöltöttem az Üzleti Partner kérdőívet és visszaküldtem a Szegedi Vízmű Zrt. részére, vagy adatainkban változás történt (amennyiben igen, kérjük az adatlap ide vonatkozó részét kitölteni) | Új Üzleti Partner kérdőív ▼ |
| | Az ajánlat becsült nettó összértéke (havi díjas szolgáltatás esetén az 1 éves szolgáltatási díj) | |

I. ÜZLETI PARTNER ALAPINFORMÁCIÓK



1. Üzleti partner

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|
| Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai | 1.1 | Név: | Válasz | |
| | | Rövidített cégnév: | | |
| | | Székhely címe: | | |
| | | Ország | | |
| | | Cégbejegyzési száma: | | |
| Természetes személy üzleti partner adatai | 1.2 | Alapítás dátuma: | Válasz | |
| | | Adószám: | | |
| | | Családi és utónév: | | |
| | | Lakcím: | | |
| | | Adóazonosító szám: | | |
| 1.3 | Adott ügylethez kapcsolódó tevékenységi körök: | TEÁOR szám: | Tevékenység: | |
| | | | | |

2. Képviselők

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------|--|
| Elnök-vezérigazgató, ügyvezető vagy vállalati igazgató | 2.1 | Törvényes képviselőkre vonatkozó adatok | Válasz | |
| | | Beosztása | | |
| | | Családi és utónév: | | |
| | | Lakcím: | | |
| | | Születési hely, idő: | | |
| | | Email cím | | |

3. Tulajdonosok - természetes személy esetén

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------|--|
| Az üzleti partner tulajdonosa (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve tőzsdei részvénytársaságok) | 3.1 | Tulajdonosok | Válasz | |
| | | Családi és utónév: | | |
| | | Születési idő: | | |
| A tényleges tulajdonos (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve tőzsdei részvénytársaságok) | 3.2 | Tulajdonosok | Válasz | |
| | | Családi és utónév: | | |
| | | Születési idő: | | |
| | | Tulajdonosi rész %-os megoszlása | | |

4. Tulajdonosok - jogi személy esetén

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------|--|
| Tulajdonos - jogi személy (több tulajdonos esetén a következő ("További gazd.társ. tulajdonos") munkalap töltendő ki) | 4.1 | Amennyiben igen, kérjük adja meg a részleteket. | Válasz | |
| | | Név: | | |
| | | Rövidített cégnév: | | |
| | | Székhely címe: | | |
| | | Cégjegyzékszám: | | |
| | | Cégjegyzés kelte: | | |
| | | Adószám: | | |
| Főtevékenység: | | | | |

II. AZ ÜZLETI PARTNERRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ADATOK ÉS ÜZLETI INFORMÁCIÓK

1. Pénzügyi adatok

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--|
| Gazdasági és pénzügyi helyzet | 1.1 | Az üzleti partner („általános”) éves árbevétele az utolsó három pénzügyi évben a következő: | N-1. pénzügyi év | Válasz | |
| | | | | HUF ▼ | |
| | | | N-2. pénzügyi év | HUF ▼ | |
| | | | N-3. pénzügyi év | HUF ▼ | |
| | 1.2 | Indult a vállalat ellen csőd eljárás vagy felszámolási eljárás? | | Nem ▼ | |
| Amennyiben IGEN, úgy kérjük, adja meg annak évét és az eljárás típusát! | | | | | |

| 2. Megvesztegetés | | | Válasz |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megvesztegetéssel kapcsolatos ügyek | 2.1 | Az üzleti partner alkalmaz-e intézkedéseket a megvesztegetés megelőzése, korrupciós kockázatok kezelése érdekében? Antikorrupciós intézkedések rövid kifejtése: | Nem ▼ |
| | 2.2 | Az üzleti partner tudott-e arról, hogy az üzleti partner, annak tulajdonosai vagy vezetői megvesztegetésbe, csalásba, tisztességtelen vagy hasonló jellegű kötelezettségviselkedésbe keveredtek? | Nem ▼ |
| | 2.3 | Történt-e megvesztegetéssel kapcsolatos hatósági vizsgálat az üzleti partner, annak tulajdonosai, vagy vezetői vonatkozásában? | Nem ▼ |
| | 2.4 | Büntetőeljárásban hozott ítélet | Nem ▼ |
| | 2.5 | Jogerősen elítélték-e az üzleti partnert vagy az üzleti partner igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviselőit, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját megvesztegetéssel kapcsolatban olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott korlátozó intézkedés továbbra is fennáll? Ha igen, kérjük, részletezze: | Ha a vonatkozó információ elektronikusán elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internet cím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): Nem ▼ |
| | 2.6 | Ítéletek esetén hozott-e az üzleti partner olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | Nem ▼ |

| 3. PEP kapcsolat | | | Válasz |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PEP kapcsolat * | 3.1 | Van-e az üzleti partnernek, tulajdonosainak, illetve vezetőinek, képviselőinek közvetett vagy közvetlen kapcsolata a Társaság tevékenysége szempontjából érintett köztisztviselővel, PEP-pel? | Nem ▼ |
| | 3.2 | Ha igen, kérjük, részletezze: | |

* Politikai közszereplő (PEP – Politically Exposed Persons) azaz olyan személy, aki fontos állami pozíciót vagy közéleti szerepet tölt be, így például az államfő, miniszterelnök, a kormánytagok, vezető politikusok, vezető tisztviselők, bírák vagy a hadsereg elöljárói, állami vállalatok vezetői, vagy befolyásos pártok tisztviselői, illetve számos esetben a politikai közszereplők rokonai vagy közeli hozzátartozói.

| 4. PEP személy | | | Válasz |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|
| PEP személy * | 4.1 | Van-e az üzleti partner tulajdonosai, vezetői között PEP személy? | Nem ▼ |
| | 4.2 | Ha igen, kérjük, részletezze: | |

| 5. COMPLIANCE | | | Válasz |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.1 | Rendelkezik-e a vállalat tanúsított ISO 37001 rendszerrel és működteti-e azt? | | Nem ▼ |
| 5.2 | Rendelkezik-e a vállalat magatartási kódexszel, etikai kódexszel vagy más, a korrupció leküzdését célzó dokumentummal? | | Nem ▼ |
| 5.3 | Elfogadott-e a vállalat olyan belső szabályzatot, amely meghatározza, hogy milyen értékű előnyöket és ajándékokat lehet nyújtani a vállalaton kívüli személyek számára? | | Nem ▼ |
| 5.4 | Nyújt-e képzést a vállalat a munkavállalóinak az etikus üzleti gyakorlatokról (korrupcióellenesség, a versenyjogi szabályok megsértése)? | | Nem ▼ |
| 5.5 | A vállalat, vagy annak bármely anya-, illetve leányvállalata rendelkezik-e bármilyen eszközzel, érdekeltséggel, illetve végez-e bármilyen műveletet a felsorolt országokban? | | Nem ▼ |
| | | | Nem ▼ |
| | | | Nem ▼ |
| | | | Nem ▼ |
| | | | Nem ▼ |
| | | | Nem ▼ |
| | | | Nem ▼ |
| | | | Nem ▼ |
| 5.6 | Az elmúlt 5 évben a vállalatot, annak valamely vezetője, részvénytulajdonosa vagy haszonhúzója ellen elmarasztaló döntés született-e | versenykorlátozó megállapodás miatt? | Nem ▼ |
| 5.7 | | vesztegetés vagy egyéb büncselekmény miatt? | Nem ▼ |
| 5.8 | | pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása miatt? | Nem ▼ |
| 5.9 | | bármely más, az etikus üzleti magatartással ellentétes cselekmény miatt? | Nem ▼ |

6. KÖRNYEZETVÉDELEM

| | | Válasz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Az elmúlt 5 évben a vállalat csökkentette-e a környezetterhelését a felsorolt elemek valamelyikét tekintve? | | |
| 6.1 | Vízfelhasználás (vízfogyasztás, vízhiánnyal küzdő térségek stb.) | Nem ▼ |
| | Nyersanyag-felhasználás/vegyszer anyagok felhasználása | Nem ▼ |
| | Energiafogyasztás | Nem ▼ |
| | Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása/klímalábnyom | Nem ▼ |
| | ÜHG-n kívüli gázok kibocsátása a légkörbe (például: nitrogén-oxid, dioxinok stb.) | Nem ▼ |
| | Vízszennyezés/természetes vizekbe kibocsátott szennyezőanyagok | Nem ▼ |
| | Hulladékképződés | Nem ▼ |
| | A természetes környezet szennyezése, az állat- és növényvilágra gyakorolt hatás | Nem ▼ |
| 6.2 | VÍZ – Amennyiben a vállalat vízfelhasználása jelentős, meghatározták azokat a telephelyeket, amelyek vízhiánnyal küzdő térségekben találhatóak? | Nem ▼ |
| 6.3 | VÍZ – Vannak cselekvési tervek/célkitűzések a vízhiányos térségekben található telephelyekre vonatkozóan? | Nem ▼ |
| 6.4 | KLÍMA – Kiszámították, hogy mekkora szén-dioxid-kibocsátással járnak az egyes ügyfeleknek értékesített termékek/szolgáltatások? | Nem ▼ |
| 6.5 | KLÍMA – Vannak folyamatban vagy tervben olyan fejlesztések, amelyek célja az ügyfelek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése? | Nem ▼ |
| 6.6 | ENERGIA – Rendelkeznek konkrét célkitűzésekkel a megújuló/alternatív energiaforrások arányának növelésére? | Nem ▼ |

Kérjük, írja le az esetleges megjegyzéseit és az egyéb olyan információkat, amelyeket még szeretne megosztani velünk. Bármilyen, Ön által hasznosnak ítélt dokumentumot is csatolhat.

"Kijelentem és aláírással igazolom, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak."

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|
| Kitöltés helye: | | Kitöltés ideje: | |
| Cégszerző aláírás: | | Név, beosztás: | |

A Veolia Magyarország Társaságcsoport Társaságai kijelentik, hogy az üzleti partner által jelen üzleti partner átvilágítási kérdőív kérdéseire történt nyilatkozaton valótlan információ közlése vagy lényeges információ elhallgatása a versenyzetéstől való kizáráshoz, illetve nyertesség esetén, ha a szerződéses kapcsolat során derül ki, akkor pedig a szerződés felbontásához vezethet. Az Üzleti Partner kérdőívvel kapcsolatos adatvédelmi információk az alábbi linken érhetők el: <https://www.szegedvizmu.hu/adatvedelmi-tajekoztatas>

Verzió: 2023.04.05.

