

RÉSZLETES AJÁNLATI KIÍRÁS

Szivattyúk és szivattyú alkatrészek beszállítása

(Kiemelt beszerzési eljárás)

Szeged, 2026. július 28.

Szegedi Vízmű Zrt.
Szeged
Tisza L. krt. 88.

1. Az ajánlat tárgya:

1.1. Az ajánlat tárgya:

Szivattyúk és szivattyú alkatrészek beszállítása

1.1.1.

Az ajánlat részét kell, hogy képezze a **Szennyvíz-átemelő**kbe 1-1 db szennyvízszivattyú (adapter, szivattyú védelem ellenőrző egységgel) + 1-1 db a szivattyúk teljesítményéhez illeszkedő fordulatszám szabályzóval ellátott **intelligens szivattyúvezérlő** szállítása a 2.sz. és a 3.sz. mellékletben (1-8. sor) foglalt műszaki tartalom és darabszám alapján:

- 8 db szivattyú.
- 8 db intelligens szivattyúvezérlő

A meglévő szivattyúk típusait, teljesítményük paramétereit a mellékelt 1. sz. táblázat (1-8. sor) tartalmazza.

Az ajánlati árnak a szivattyúkra vonatkozó követelményeket tartalmazó táblázat szerinti megadott kábelhosszt is tartalmaznia kell.

Általános műszaki tartalom:

Feladat részét kell, hogy képezze a mellékletben hivatkozott 8 db szennyvíz-átemelőbe beépítendő összesen 8 db szennyvíz szivattyú + az adott szivattyú teljesítményéhez illeszkedő, intelligens szivattyúvezérlő beszállítása.

A szivattyúk merülőmotoros kivitelű, aknafenekre történő telepítési lehetőséggel, megvezetéssel és önzáró nyomócsonk csatlakozással rendelkezzenek.

A jelenlegi rendszerhez való csatlakozás követelmény.

Emelőmagasság tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett;

vízszállítás tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett;

névleges elektromos teljesítmény tekintetében a megengedett eltérés: negatív irányban korlátlanul, pozitív irányban 15%,

a jelenleg beépített, referencia típusokhoz képest.

Csatlakozó adapter: A megajánlott szivattyú csatlakozásai (vezetőcső, csatlakozó csonk átmérő) egyező legyen az ajánlatkérő által megadott csatlakozásokkal, egyéb esetben **adapter szükséges** szétszerelés nélküli telepítéssel. Adapter anyaga öntöttvas vagy KO 36-os anyagminőségű acél. A teljes tömítettség biztosítása szükséges. Amennyiben az adapter az ajánlat részét képezi az adott szivattyú vonatkozásában, úgy azt jelölni kell, hogy az ajánlat tartalmazza az adott termék vonatkozásában. Továbbá az adott szivattyúra vonatkozó műszaki adatlapokon/ajánlattevői nyilatkozaton fel kell tüntetni az adapter megnevezését és műszaki paramétereit. A szivattyú, illetve a hozzá tartozó adapter vezetőcsőre és QN idomra történő csatlakozásának statikailag stabil, elfordulás mentes kapcsolatot kell biztosítani.

A megajánlott szivattyúknak továbbá teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

1	Nyomócső csatlakozás			A jelenleg beépített, referencia típushoz képest a szivattyú beépítési hosszában, adapterrel szerelve pozitív irányban maximum 10%-os eltérés lehetséges.
2	Vezető cső csatlakozás, szivattyú fenék illeszkedése			A jelenleg beépített, referencia típushoz a megajánlott szivattyú fenék és vezető cső illeszkedése megfelelő legyen.
3	Villamos energiaellátás	3/1	Hálózati frekvencia	50 Hz
		3/2	Hálózati feszültség	3~400V
		3/3	Indítási mód	A teljesítmény kategóriában általánosan alkalmazott, direkt, ill. csillag-delta.
		3/4	Szivattyúkábel típusa	Legalább 4 erő motortápkábel, amely alkalmas a beépített érzékelők jeleinek továbbítására
		3/5	Szivattyúkábel hossza	Legalább 10 méter
		3/6	Védettség	Legalább IP68
4	Szállítandó közeg	4/1	Típus	Nyers kommunális szennyvíz, homok tartalommal, szálanyag tartalommal.
		4/2	Hőmérséklet	0-40 Celsius
		4/3	Kémhatás	pH >- 5,5
		4/4	Sűrűség	Gyakorlatban előforduló nyers kommunális szennyvíz sűrűség tartományával megegyező.
5	Villanymotor és szivattyú kialakítása	5/1	Villanymotor és szivattyú kialakítás	Egybeépített kivitel
		5/2	Villanymotor teljesítmény hatásfok osztálya	Min. IE 3-as
		5/3	Motortér nedvesség elleni védelme	Alsó és felső tömítése csúszógyűrűs tömítés
		5/4	Tömítés rendszer	Dupla csúszógyűrűs tengelytömítés, külső tömítés anyaga RSiC/WCCR
		5/5	Motor kialakítása	Száraz, F hőosztállyal, tekercsfejbe épített hővédelemmel
		5/6	Elektronikai védelem	Motor túlmelegedés elleni védelem és beépített szivárgás érzékelő

	5/7	Járókerék anyaga	Nagyszilárdságú öntöttvas ötvözet, mely keményített állapotban min. 60 HRC keménységű
	5/8	Motorház anyaga	Öntöttvas
	5/9	Szivattyúház anyaga	Öntöttvas
	5/10	Motortengely anyaga	Korrózióálló acél
	5/11	Az összes rögzítés technikai elem anyaga	Korrózióálló acél, ISO 3506 szabvány szerinti A2 vagy A4 minőségű
	5/12	Járókerék kialakítása	Félig nyitott, egycsatornás vagy kétcsatornás öntisztuló járókerék.
	5/13	Alkalmazott csapágycsapat	Minimum 50.000 üzemórara tervezve

A fordulatszám szabályzóval ellátott intelligens szivattyúvezérlő egységgel kapcsolatos elvárások:

- Beépített szivattyú dugulás-elhárítás funkció
- Változtatható teljesítmény
- Állandó motor teljesítmény
- Fázisfigyelés
- Lágyindítás
- Szivattyúvédelem (túlmelegedés, beázás)
- Aknatisztítás, nyomóvezeték tisztítás
- Energiaoptimalizálás
- PLC és frekvenciaváltó programozás nélkül, gyári kiépítésben, egy szinttávadó és egy vészmax. úszó jelei alapján képes legyen az intelligens funkciók használatára, az energiahatékony, dugulásmentes szivattyú működtetésre

1.1.2.

Az ajánlat részét kell, hogy képezze a **Szennyvíz-átemelőkhöz 1-1 db „okos” szennyvízszivattyú** (adapterrel, szivattyú védelem ellenőrző egységgel) **+1-1 db szivattyúvezérlő** szállítása a 3.sz. mellékletben (9-10. sor) foglalt műszaki tartalom és darabszám alapján.

- 2 db „okos” szennyvízszivattyú
- 2 db vezérlő

A meglévő szivattyúk típusait, csatlakozásait, paramétereit az 1. sz. melléklet (9-10. sor) tartalmazza.

Általános műszaki tartalom:

Valamennyi szivattyú merülőmotoros kivitelű, aknafenekre történő telepítési lehetőséggel, referencia típus szerinti megvezetéssel és önzáró nyomócsonk csatlakozással. Az átemelők jelenleg a hivatkozott táblázatokban feltüntetett szivattyúkkal üzemelnek, azonban ezeket nem feltétlenül típusazonosra kívánjuk cserélni. A jelenlegi rendszerhez való csatlakozás viszont az ajánlat követelménye.

Az ajánlati árak a szivattyúkra vonatkozó követelményeket tartalmazó táblázat szerinti megadott kábelhosszt is tartalmaznia kell.

A hivatkozott táblázatokban felsorolt cserélendő berendezésekre vonatkozó követelmények:

Ajánlatkérő akkor tekinti beépíthetőnek a megajánlott terméket, ha az a jelenleg beépített és cserélendő berendezés műszaki paramétereire képest megfelel az alább részletezett követelményeknek:

Emelőmagasság tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett.

Vízszállítás tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett.

Névleges elektromos teljesítmény tekintetében a megengedett eltérés: $\pm 15\%$

Adapter: A megajánlott szivattyú csatlakozásai (vezetőcső, kiömlő csónk átmérő) egyenértékű legyen a cserélendő szivattyú típus csatlakozásával, egyéb esetben adapter szükséges szétszerelés nélküli telepítéssel. Adapter anyaga öntöttvas vagy KO 36-os anyagminőségű acél. A teljes tömítettség biztosítása szükséges. Amennyiben az adapter az ajánlat részét képezi az adott szivattyú vonatkozásában, úgy azt jelölni kell, hogy az ajánlat tartalmazza az adott termék vonatkozásában. Továbbá az adott szivattyúra vonatkozó műszaki adatlapokon/ajánlattevői nyilatkozaton fel kell tüntetni az adapter megnevezését és műszaki paramétereit. A szivattyú, illetve a hozzá tartozó adapter vezetőcsőre és QN idomra történő csatlakozásának statikailag stabil, elfordulás mentes kapcsolatot kell biztosítani.

A megajánlott szivattyúknak továbbá teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

1	Nyomócső csatlakozás			A jelenleg beépített, referencia típus-hoz adapterrel szerelt, mérete pozitív irányban maximum 10%-os eltérés lehetséges.
2	Vezető cső csatlakozás, szivattyú TOP fenék illeszkedése			A jelenleg beépített, referencia típus-hoz a megajánlott szivattyú TOP fenék és vezető cső illeszkedése megfelelő legyen.
3	Villamos energiaellátás	3/1	Hálózati frekvencia	50 Hz
		3/2	Hálózati feszültség	3~400V
		3/3	Indítási mód	A kategóriában alkalmazott, beépített lágyindítás.
		3/4	Szivattyúkábel típusa	Legalább 4 erű motortápkábel, amely alkalmas a beépített érzékelők jeleinek továbbítására
		3/5	Szivattyúkábel hossza	Legalább 10 méter
		3/6	Védettség	Legalább IP68
4	Szállítandó közeg	4/1	Típus	Nyers kommunális szennyvíz, homok tartalommal, szálanyag tartalommal.
		4/2	Hőmérséklet	0-40 Celsius
		4/3	Kémhatás	pH >- 5,5
		4/4	Sűrűség	Gyakorlatban előforduló nyers kommunális szennyvíz sűrűségi tartományával megegyező.

5	Villanymotor és szivattyú kialakítása	5/1	Indítások maximális száma óránként	7,5 kW-ig 60 db indítás óránként;
		5/2	Villanymotor és szivattyú kialakítás	Egybeépített kivitel, állandó mágneses forgórészű villanymotorral
		5/3	Villanymotor teljesítmény hatásfok osztálya	Min. IE 4-es
		5/4	Motortér nedvesség elleni védelme	Alsó és felső tömítése csúszógyűrűs tömítés
		5/5	Tömítés rendszer	Dupla csúszógyűrűs tengelytömítés, külső tömítés anyaga korrózióálló keményfém.
		5/6	Motor kialakítása	Száraz, min. F hőosztállyal, tekercsfejbe épített hővédelemmel
		5/7	Elektronikai védelem	Motor túlmelegedés és beázás elleni védelem szivárgás érzékelővel
		5/8	Járókerék anyaga	Nagyszilárdságú öntöttvas ötvözet, mely keményített állapotban min. 60 HRC keménységű
		5/9	Motorház anyaga	Öntöttvas
		5/10	Szivattyúház anyaga	Öntöttvas
		5/11	Motortengely anyaga	Korrózióálló acél
		5/12	Az összes rögzítés technikai elem anyaga	Korrózióálló acél, ISO 3506 szabvány szerinti A2 vagy A4 minőségű
		5/13	Járókerék kialakítása	Félig nyitott, kétcsatornás öntisztuló járókerék.
		5/14	Alkalmazott csapágys	Minimum 50.000 üzemórara tervezve

Az „okos” szivattyúkkal kapcsolatos további elvárások:

- Beépített dugulás-elhárítás áramfelvétel alapján.
- Változtatható teljesítmény.
- Állandó motor teljesítmény.
- Fázisfigyelés.
- Lágyindítás.
- Aknatisztítás, nyomóvezeték tisztítás.
- Energiaoptimalizálás.

1.1.3.

Az ajánlat részét kell, hogy képezze a **Szennyvíz-átemelőkhbe 1-1 db szennyvízszivattyú** (adapter, szivattyú védelem ellenőrző egységgel) szállítása a 2.sz. mellékletben (11-17. sor) foglalt műszaki tartalom és darabszám alapján:

- 7 db szivattyú

A meglévő szivattyúk típusait, teljesítményük paramétereit a mellékelt 1. sz. táblázat (11-17. sor) tartalmazza.

Az ajánlati árak a szivattyúkra vonatkozó követelményeket tartalmazó táblázat szerinti megadott kábelhosszt is tartalmaznia kell.

Általános műszaki tartalom:

Feladat részét kell, hogy képezze a mellékletben hivatkozott 7 db szennyvízátemelőbe beépítendő összesen 7 db szennyvíz szivattyú beszállítása.

A szivattyúk merülőmotoros kivitelű, aknafenekre történő telepítési lehetőséggel, megvezetéssel és önzáró nyomócsonk csatlakozással rendelkezzenek.

A jelenlegi rendszerhez való csatlakozás követelmény.

Emelőmagasság tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett;

vízszállítás tekintetében $\pm 15\%$ eltérés megengedett;

névleges elektromos teljesítmény tekintetében a megengedett eltérés: negatív irányban korlátlanul, pozitív irányban 15%,

a jelenleg beépített, referencia típusokhoz képest.

Csatlakozó adapter: A megajánlott szivattyú csatlakozásai (vezetőcső, csatlakozó csonk átmérő) egyező legyen az ajánlatkérő által megadott csatlakozásokkal, egyéb esetben **adapter szükséges** szűrszerelés nélküli telepítéssel. Adapter anyaga öntöttvas vagy KO 36-os anyagminőségű acél. A teljes tömítettség biztosítása szükséges. Amennyiben az adapter az ajánlat részét képezi az adott szivattyú vonatkozásában, úgy azt jelölni kell, hogy az ajánlat tartalmazza az adott termék vonatkozásában. Továbbá az adott szivattyúra vonatkozó műszaki adatlapokon/ajánlattevői nyilatkozaton fel kell tüntetni az adapter megnevezését és műszaki paramétereit. A szivattyú, illetve a hozzá tartozó adapter vezetőcsőre és QN idomra történő csatlakozásának statikailag stabil, elfordulás mentes kapcsolatot kell biztosítani.

A megajánlott szivattyúknak továbbá teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

1	Nyomócső csatlakozás			A jelenleg beépített, referencia típushoz képest a szivattyú beépítési hosszában, adapterrel szerelve pozitív irányban maximum 10%-os eltérés lehetséges.
2	Vezető cső csatlakozás, szivattyú fenék illeszkedése			A jelenleg beépített, referencia típushoz a megajánlott szivattyú fenék és vezető cső illeszkedése megfelelő legyen.
3	Villamos energiaellátás	3/1	Hálózati frekvencia	50 Hz
		3/2	Hálózati feszültség	3~400V

		3/3	Indítási mód	A teljesítmény kategóriában általánosan alkalmazott, direkt, ill. csillag-delta.
		3/4	Szivattyúkábel típusa	Legalább 4 erű motortápkábel, amely alkalmas a beépített érzékelők jeleinek továbbítására
		3/5	Szivattyúkábel hossza	Legalább 10 méter
		3/6	Védettség	Legalább IP68
4	Szállítandó közeg	4/1	Típus	Nyers kommunális szennyvíz, homok tartalommal, szálanyag tartalommal.
		4/2	Hőmérséklet	0-40 Celsius
		4/3	Kémhatás	pH >- 5,5
		4/4	Sűrűség	Gyakorlatban előforduló nyers kommunális szennyvíz sűrűségi tartományával megegyező.
5	Villanymotor és szivattyú kialakítása	5/1	Villanymotor és szivattyú kialakítás	Egybeépített kivitel
		5/2	Villanymotor teljesítmény hatásfok osztálya	Min. IE 3-as
		5/3	Motortér nedvesség elleni védelme	Alsó és felső tömítése csúszógyűrűs tömítés
		5/4	Tömítés rendszer	Dupla csúszógyűrűs tengelytömítés, külső tömítés anyaga RSiC/WCCR
		5/5	Motor kialakítása	Száraz, F hőosztállyal, tekercsfejbe épített hővédelemmel
		5/6	Elektronikai védelem	Motor túlmelegedés elleni védelem és beépített szivárgás érzékelő
		5/7	Járókerék anyaga	Nagyszilárdságú öntöttvas ötvözet, mely keményített állapotban min. 60 HRC keménységű
		5/8	Motorház anyaga	Öntöttvas
		5/9	Szivattyúház anyaga	Öntöttvas
		5/10	Motortengely anyaga	Korrózióálló acél
		5/11	Az összes rögzítés technikai elem anyaga	Korrózióálló acél, ISO 3506 szabvány szerinti A2 vagy A4 minőségű
		5/12	Járókerék kialakítása	Félig nyitott, egycsatornás vagy kétcsatornás öntisztuló járókerék.
		5/13	Alkalmazott csapágycsopángok	Minimum 50.000 üzemórára tervezve

112

8

41

- 1.2. Az ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden, a tárgyi munkákhoz kapcsolódó munkákat is meg kell ajánlania.
- 1.3. Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért felel.
- 1.4. Ajánlattevőnek ajánlatot kell benyújtania a munka teljes bekerülési összegéről.
- 1.5. Az ajánlattevő Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró **új, még nem használt**, I. osztályú készüléket ajánlhat meg, melynek műbizonylatait az ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek az ajánlattevőt terhelik.
- 1.6. Az ajánlattevőnek a mellékelt „**Üzleti partner átvilágítási adatlapot**” cégszerűen ki kell töltenie és azt az ajánlata mellé csatolnia.
- 1.7. Az ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a leszállított gép, berendezés rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más alvállalkozó szállította.

2. Az ajánlat benyújtásának általános feltételei, határidők

- 2.1. Az ajánlat beadásának határideje: 2026. augusztus 11. 10.⁰⁰ óra**
A beadási határidő hosszabbítására lehetőség nincs!

Az ajánlat beadásának módja: az ajánlatok elektronikus úton nyújthatók be, a következő e-mail címre: **ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu** Az ajánlat csak akkor kerül értékelésre, ha az elektronikus úton, a 2.1. pontban meghatározott időpontig beérkezik.

A nyertes és nem nyertes ajánlatokról, az Ajánlatok kiértékelését követően írásban értesíti az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket.

- 2.2. Az Ajánlattevőknek az ajánlatukban az alábbi határidőkre kell nyilatkozniuk:**

- Szivattyúk, vezérlők, egyéb alkatrészek beszállítási határideje

- 2.3. Az Ajánlatkérő által kért megvalósulási határidő a termékek beszállítására:**
2026. október 30.

- 2.4. Az ajánlati felhívásban nem csak a meghívott ajánlattevők, hanem bárki ajánlatot tehet, aki megfelel a követelményeknek!**

3. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei

- 3.1. Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt.
- 3.2. Az ajánlattevő maximum **2 db szakasz-** és **1 db végszámlát** nyújthat be.
- 3.3. Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni és nem köteles döntését megindokolni. Ajánlatkérő e körben figyelembe veszi a vállalt jótállási időt, **teljesítési határidőt**, mű-

szaki tartalmat, korábbi üzemeltetési tapasztalatokat, referenciákat, valamint a beszállítandó gép, berendezés energiatakarékos konstrukciójának, illetve műszaki megoldásának alkalmazását.

- 3.4. Kizárólag teljes körű, a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tételes, **forintban** megadott ajánlat értékelhető.
- 3.5. Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vámját, illetékeit stb. is, az ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének megghiúsulásából származó veszteség ajánlattevőt terheli.
- 3.6. Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződéseknek megkötése, a díj, a vételár és közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő kötelessége. Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő az ajánlati áron felül semmiféle költséget nem fizet.
- 3.7. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek.
- 3.8. Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötötnék tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.
- 3.9. Az üzembe helyezési munkák során, az előre nem látható és szükségessé váló pót-és többletmunkát az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő szerződésmódosítással rendezi.
- 3.10. Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított **30** naptári napon belül utalja át az ajánlattevő által megjelölt számlára.

4. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

- 4.1. Az ajánlattevőknek a tárgyi munkára **tételes ajánlatot kell tennie**. Az ajánlattevőknek a **mellékelt ajánlati nyomtatványt** ki kell töltenie, az ajánlata mellé az „Üzleti partner átvilágítási adatlapot”, a **2.sz. és a 3.sz. mellékletet** (tételes költségvetést), valamint **3 hónapról nem régebbi cégkivonat** (másolat is elegendő) kell csatolnia.
Amennyiben nem az eredeti (lap alján szignózott) ajánlati nyomtatvány kerül kitöltésre, avagy átirásra kerül, úgy, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
- 4.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szerződéstervezetét. (Ez a tervezet az ajánlatkérőt semmilyen formában nem köti.) A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú szerződést köt. Az ajánlattevő járandóságát az ajánlatkérő nevére kiállított, és benyújtott számlával érvényesíti. Az ajánlati összeg kifizetésére a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kerül sor. Ajánlatkérő az igazolt számla összegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja az ajánlattevő számlájára.
- 4.3. A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:
- jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket,

- késedelmes teljesítés, vonatkozásában, a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:
 - a. késedelmes teljesítés esetén a teljes nettó ajánlati összeg:
 - az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a
 - a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a
 - az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb 30 %-a
 - b. hibás teljesítést az ajánlatkérő nem fogad el.
- a megajánlott berendezés csak I. osztályú lehet.

4.4. Az ajánlatot elektronikus üzenet formában, „ÁRAJÁNLAT – Szivattyúk és szivattyú alkatrészek beszállítása” tárggyal kérjük elküldeni. Más módon érkezett vagy más tárgyú ajánlatok nem kerülnek értékelésre.

4.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- **a szivattyúk és egyéb alkatrészeinek a**
 - gyártmányát, típusát,
 - nyomócsonk átmérőjét,
 - a motor névleges elektromos teljesítményét,
 - a motor áramfelvételét,
 - munkaponthoz tartozó vízszállítását,
 - munkaponthoz tartozó emelőmagasságát,
 - a szivattyú jelleggörbáját,
 - adapter (szűkítő/bővítő mérete),
 - a munkaponthoz tartozó összhatásfokot,
 - a fajlagos energiafelhasználását,
 - a beépítésének peremfeltételeit, (mind elektromos, mind vízoldalról),
 - a méreteit, súlyát.
- **a vezérlők:**
 - gyártmányát, típusát,
 - elektromos teljesítményét,
 - a beépítésének peremfeltételeit, (elektromos oldalról),
 - a méreteit.

Az ajánlat mellékleteként becsatolt dokumentációk, katalógusok, szivattyú és csővezeték jelleggörbék, a vezérlők paraméterei olyan részletességűeknek kell lenniük, amelyből a gépek, berendezések vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki paraméterek és az ajánlattevő által megajánlott termék kapcsán a megadott adatok egyértelműen beazonosíthatók legyenek.

5. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése

5.1. Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.

5.2. A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. Műszaki és vállalkozási osztály képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről jegyzőkönyv készül.

5.3. Érvénytelen az ajánlat, ha:

- a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz, szintén érvénytelennek minősül),
- nem felel meg az ajánlattételi felhívásban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek,
- az ajánlati árat, annak igényelt ütemezését nem egyértelműen határozza meg, más ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti,
- az Ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében,
- olyan nyújtja be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni,
- ha az Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által megküldött aláírt eredeti ajánlati nyomtatványt töltötte ki.

5.4. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő nem köteles a legalacsonyabb összegű vagy bármilyen ajánlatot elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ezen döntését ez esetben sem köteles megindokolni.

6. Átadás-átvétel

Átadás-átvételi eljárás keretében az ajánlattevő az ajánlatkérőnek átadja:

- üzemszerű használatra alkalmas gépeket, berendezéseket, anyagokat,
- beszállított szivattyúk, alkatrészek, vezérlők **magyar nyelvű** megfelelőségi tanúsítványát, CE minősítését (amennyiben **magyar nyelvű** megfelelőségi tanúsítvány nem áll rendelkezésre, úgy azt magyar nyelvre le kell fordítani),
- hatósági engedélyek másolatát,
- gépeket, berendezéseket, vezérlők magyar nyelvű gépkönyvét,
- gépeket, berendezéseket, vezérlők magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítását,
- szivattyúk robbantott ábráját /cikkszámos alkatrész listával/,
- garanciajegyeket,
- szivattyúk gyári nyomtatott jelleggörbéit (**eredeti gyári mérési jegyzőkönyveket**).

Szállítás teljesítésének helye: 6724 Szeged, Kátay u. 21.

7. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat. *Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni.*

Szeged, 2026. július 28.



SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 01
6720 SZEGED
Tisza Lajos krt. 88.
6791 PF: 104

VINCZE ZSOLT
gazdasági igazgató

Dr. Adámy Andrea
kamrai jogtanácsos

AJÁNLATI NYOMTATVÁNY

(kitöltve kötelező beadni)

Az ajánlat tárgya: **Szivattyúk és szivattyú alkatrészek beszállítása**

Ajánlatkérő neve: Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselője:
Adószám:
Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

Ajánlati ár:

Nettó ajánlati ár összesen:	 Ft
-----------------------------	----------

Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlati kiírás feltételeit teljes egészében elfogadja-e: igen nem

Cégkivonatot csatolt: igen nem

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll-e: igen nem

Jótállás:év

Alkatrész utánpótlás:év

Üzleti partner átvilágítási adatlapot csatolt: igen nem

Teljesítési határidő: megfelel a kiírásnak (2026. október 30.)
a vállalt határidő a kiírásnál kevesebb (..... nappal)
a vállalt határidő a kiírásnál több (..... nappal)

Számla szakaszolás: csak végszámla
szakasz számla (.....db) + végszámla

....., 2026.

A megfelelő válasz értelemszerűen aláhúzendó, vagy a megfelelő rovat kitöltendő.

Meglévő szivattyúk és tartozékának paraméterei

Sorszám	Beépítési hely (átnevelő)	Cseréltendő berendezés típusa	Szivattyú gyártási éve	Szivattyú darabszám (cserélendő)	Teljesítmény P ₁ (kW)	Szivattyú indítás, szabályozás	A szivattyúhoz csatlakozó nyomócső hossza (m)	A csatlakozó nyomócső átmérője (mm)	H _{geo} (m)	H v (m)	Munkaponthoz tartozó vízszállítás (l/s)	Munkaponthoz tartozó vízszállítás (m ³ /h)	Nyomó oldali szivattyú/nyomócső csatlakozás	Akna fenék típusa	Vezetőcső
1.	Kállay liget	Grundfos SV044CH1501P	2006	1	5,6	Direkt indítású	282+134	DN 90, KPE + DN 225 KM-PVC	6,06	N.A.	6,1	22,0	DN 80/100	Nincs Adat	van
2.	Szértiskerti sor	Grundfos SV024B150B	2005	1	2,1	Direkt indítású	558	DN 110, KPE	6,05	N.A.	7,8	28,0	DN 80/100	SMART	van
3.	Vaspálya u.	Grundfos SV044CH1501P	2006	1	5,6	Direkt indítású	595	DN 200, KPE	5,12	N.A.	15,0	54,0	DN 80/100	SMART	van
4.	Szabó János u.	Grundfos SV014BL1D501P	2006	1	2,1	Direkt indítású	398	DN 90, KPE	3,32	N.A.	3,3	12,0	DN 80/100	SMART	van
5.	Duda u.	Grundfos SV014B1D501P	2006	1	2,1	Direkt indítású	45	DN 90, KPE	4,42	N.A.	7,5	27,0	DN 80/100	SMART	van
6.	Fehérpárt u. (Ponty u.)	Grundfos SV034CH1501P	2005	1	3,8	Direkt indítású	62	DN 110, KPE	5,17	N.A.	15,0	54,0	DN 80/100	SMART	van
7.	Bronz sor	Grundfos SV024B1D501P	2005	1	2,1	Direkt indítású	170	DN 160, KPE	4,93	N.A.	8,9	32,0	DN 80/100	SMART	van
8.	Harcos u.	Grundfos SV024BH1D501P	2005	1	2,1	Direkt indítású	667	DN 90, KPE	-0,19	N.A.	5,0	18,0	DN 80/100	SMART	van
9.	Kénytelen sor	Grundfos SV014BL1D501P	2006	1	2,1	Direkt indítású	45	DN 90, KPE	1,85	N.A.	4,2	15,0	DN 80/100	SMART	van
10.	Verseci u.	Grundfos SV034DU50B	2005	1	2,6	Direkt indítású	16,5	DN 160, KPE	4,2	N.A.	23,6	85,0	DN 80/100	SMART	van
11.	Marosfő, Katalin utca	Grundfos SV074B1511	2004	1	8,9	Csillag-Delta	1099	DN 225, KM-PVC	4,5	N.A.	25,6	92,0	DN 100/150	SMART	van
12.	Baktó, Kokárda utca	Grundfos SV072BH1B	2006	1	9,4	Csillag-Delta	1026	DN 160, KPE	6,44	N.A.	11,5	41,5	DN 80/100	SMART	van
13.	Déliújszeged, Törökkanizsa utca	Grundfos SV034CH1P	2006	1	3,8	Direkt indítású	1329	DN 160, KPE	4,8	N.A.	7,8	28,0	DN 80/100	SMART	van
14.	Új-Petőfi telep, Füge sor	Grundfos SV034CH1P	2005	1	3,8	Direkt indítású	329	DN 160, KPE	4,1	N.A.	9,7	35,0	DN 80/100	SMART	van
15.	Újszeged, Fűrj utca-Szóri út	Grundfos SV024B1P	2005	1	2,1	Direkt indítású	95,35	DN 110, KPE	5,3	N.A.	7,5	27,0	DN 80/100	SMART	van
16.	Szentmihály, Márvány utca	Grundfos SV044CH1P	2005	1	5,6	Direkt indítású	676+1545	DN 200, KPE	4,9	N.A.	14,4	52,0	DN 80/100	SMART	van
17.	Szőreg, Szerb (Fácán) utca	Grundfos SV044CH1P	2006	1	5,6	Direkt indítású	1008,9	DN 160, KPE	6,3	N.A.	10,8	39,0	DN 100/150	SMART	van

Megajánlott szivattyúk és tartozékaiknak paramétereit

Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	beépítési hely	szivattyú gátmány	szivattyú típus	klómtól csanak átmérője (NA)	Névleges elektromos teljesítmény P _n [kW]	Munkaponthoz tartozó vízszállítás [l/s]	Munkaponthoz tartozó emelőmagasság [m]	Munkaponthoz tartozó összkörforgás [m³/h]	Adaptér az ajánlat részét képezi? (Igen/Nem, amennyiben "Igen" a válasz, akkor a mérete)	csatlakozás szivattyú darabszám	Szivattyú ajánlati egységére (mely tartalmazza az adaptert és a tartályt, amennyiben a 5. osztályban "Igen" a válasz)	ajánlati ár összesen (Ft)	
1.	Kállay liget									1			1.1.1 rész
2.	Szeréskerti sor									1			
3.	Vaspálya u.									1			
4.	Szabó János u.									1			
5.	Duda u.									1			
6.	Fehérvári u. (Pony u.)									1			
7.	Bronz sor									1			
8.	Harcos u.									1			
9.	Kénytelen sor									1			1.1.2 rész
10.	Verseci u.									1			
11.	Marostó, Katalin utca									1			1.1.3 rész
12.	Baktó, Kokárda utca									1			
13.	Déülszeged, Törökkanizsa utca									1			
14.	Új-Petőfi telep, Füge sor									1			
15.	Újszeged, Fűz utca-Szőri út									1			
16.	Szentmihály, Márvány utca									1			
17.	Szőreg, Szere (Fácán) utca									1			

Mindösszesen:

0

Ügyintéző tölti ki	Ügyintéző neve:	
	Igénylő vállalat:	Szegedi Vízmű Zrt.
	Beszerezés tárgya:	Szivattyúk és szivattyú alkatrészek beszállítása
	Intellektuális szolgáltatás?	Nem ▼
Partner tölti ki	Jelen naptári évben kitöltöttem az Üzleti Partner kérdőívet és visszaküldtem a Szegedi Vízmű Zrt. részére, vagy adatainkban változás történt (amennyiben igen, kérjük az adatlap ide vonatkozó részét kitölteni)	
	Az ajánlat becsült nettó összértéke (havi díjas szolgáltatás esetén az 1 éves szolgáltatási díj)	
		Új Üzleti Partner kérdőív ▼

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai	1.1	Név:	Válasz	
		Rövidített cégnév:		
		Székhely címe:		
		Ország		
		Cégbejegyzési száma:		
		Alapítás dátuma:		
Természetes személy üzleti partner adatai	1.2	Adószám:	Válasz	
		Családi és utónév:		
		Lakcím:		
		Adóazonosító szám:		
		Születési idő:		
1.3	Adott ügylethez kapcsolódó tevékenységi körök:	TEÁOR szám:	Tevékenység:	

Elnök-vezérigazgató, ügyvezető vagy vállalati igazgató	2.1	Törvényes képviselőkre vonatkozó adatok	Válasz	
		Beosztása		
		Családi és utónév:		
		Lakcím:		
		Születési hely, idő:		
		Email cím		

Az üzleti partner tulajdonosa (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve tőzsdei részvénytársaságok)	3.1	Tulajdonosok	Válasz		
		Családi és utónév:			
		Születési idő:			
		Tulajdonosi rész %-os megoszlása			
A tényleges tulajdonos (több tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő, kivéve tőzsdei részvénytársaságok)	3.2	Tulajdonosok	Válasz		
		Családi és utónév:			
		Születési idő:			
		Tulajdonosi rész %-os megoszlása			

Tulajdonos - jogi személy	4.1	Amennyiben igen, kérjük adja meg a részleteket. Név: Rövidített cégnév: Székhely címe: Cégjegyzékszám: Cégjegyzés kelte: Adószám: Főtevékenység:	Válasz
Több tulajdonos esetén a "További gazd.társ. tulajdonos" munkalapot kérjük kitölteni!			

1. Pénzügyi adatok				
Gazdasági és pénzügyi helyzet	1.1	Az üzleti partner („általános”) éves árbevétele az utolsó három pénzügyi évben a következő:	N-1. pénzügyi év	Válasz ezer Ft-ban: HUF
			N-2. pénzügyi év	HUF
			N-3. pénzügyi év	HUF
	1.2	Indult a vállalat ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás?	Nem	
	Amennyiben IGEN, úgy kérjük, adja meg annak évét és az eljárás típusát!			

2. Megvesztegetés			
			Válasz
Megvesztegetéssel kapcsolatos ügyek	2.1	Az üzleti partner alkalmaz-e intézkedéseket a megvesztegetés megelőzése, korrupciós kockázatok kezelése érdekében?	Nem ▼
		Antikorrupciós intézkedések rövid kifejtése:	
	2.2	Az üzleti partner tudott-e arról, hogy az üzleti partner, annak tulajdonosai vagy vezetői megvesztegetésbe, csalásba, tisztességtelen vagy hasonló jellegű kötelezettségsszegő viselkedésbe keveredtek?	Nem ▼
	2.3	Történt-e megvesztegetéssel kapcsolatos hatósági vizsgálat az üzleti partner, annak tulajdonosai, vagy vezetői vonatkozásában?	Nem ▼
	2.4	Büntetőeljárásban hozott ítélet	
	2.5	Jogerősen elítélték-e az üzleti partnert vagy az üzleti partner igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviselőit, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját megvesztegetéssel kapcsolatban olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott korlátozó intézkedés továbbra is fennáll?	Nem ▼
		Ha igen, kérjük, részletezze:	
2.6	Ítéletek esetén hozott-e az üzleti partner olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?	Nem ▼	
	Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:		

3. PEP kapcsolat			
			Válasz
PEP kapcsolat *	3.1	Van-e az üzleti partnernek, tulajdonosainak, illetve vezetőinek, képviselőinek közvetett vagy közvetlen kapcsolata a Társaság tevékenysége szempontjából érintett köztisztviselővel, PEP-pel?	Nem ▼
	3.2	Ha igen, kérjük, részletezze:	

* Politikai közszereplő (PEP – Politically Exposed Persons) azaz olyan személy, aki fontos állami pozíciót vagy közéleti szerepet tölt be, így például az államfő, miniszterelnök, a kormánytagok, vezető politikusok, vezető tisztviselők, bírák vagy a hadsereg előljárói, állami vállalatok vezetői, vagy befolyásos pártok tisztviselői, illetve számos esetben a politikai közszereplők rokonai vagy közeli hozzátartozói.

4. PEP személy			
			Válasz
PEP személy *	4.1	Van-e az üzleti partner tulajdonosai, vezetői között PEP személy?	Nem ▼
	4.2	Ha igen, kérjük, részletezze:	

5. COMPLIANCE			
			Válasz
5.1	Rendelkezik-e a vállalat tanúsított ISO 37001 rendszerrel és működteti-e azt?		Nem ▼
5.2	Rendelkezik-e a vállalat magatartási kódexszel, etikai kódexszel vagy más, a korrupció leküzdését célzó dokumentummal?		Nem ▼
5.3	Elfogadott-e a vállalat olyan belső szabályzatot, amely meghatározza, hogy milyen értékű előnyöket és ajándékokat lehet nyújtani a vállalatnál kívüli személyek számára?		Nem ▼
5.4	Nyújt-e képzést a vállalat a munkavállalóinak az etikus üzleti gyakorlatokról (korrupcióellenesség, a versenyjogi szabályok megsértése)?		Nem ▼
5.5	A vállalat, vagy annak bármely anya-, illetve leányvállalata rendelkezik-e bármilyen eszközzel, érdekeltséggel, illetve végez-e bármilyen műveletet a felsorolt országokban?		Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
			Nem ▼
5.6	Az elmúlt 5 évben a vállalatot, annak valamely vezetője, részvénytulajdonosa vagy haszonhúzója ellen elmarasztaló döntés született-e	versenykorlátozó megállapodás miatt?	Nem ▼
5.7		vesztegetés vagy egyéb bűncselekmény miatt?	Nem ▼
5.8		pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása miatt?	Nem ▼
5.9		bármely más, az etikus üzleti magatartással ellentétes cselekmény miatt?	Nem ▼

6. KÖRNYEZETVÉDELEM			
			Válasz
Az elmúlt 5 évben a vállalat csökkentette-e a környezetterhelését a felsorolt elemek valamelyikét tekintve?			
6.1	Vízfelhasználás (vízfogyasztás, vízhiánnyal küzdő térségek stb.)	Nem	▼
	Nyersanyag-felhasználás/vegyi anyagok felhasználása	Nem	▼
	Energiafogyasztás	Nem	▼
	Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása/klimatábnym	Nem	▼
	ÜHG-n kívüli gázok kibocsátása a légkörbe (például: nitrogén-oxid, dioxinok stb.)	Nem	▼
	Vízszennyezés/természetes vizekbe kibocsátott szennyezőanyagok	Nem	▼
	Hulladékkepződés	Nem	▼
	A természetes környezet szennyezése, az állat- és növényvilágra gyakorolt hatás	Nem	▼
6.2	VÍZ – Amennyiben a vállalat vízfelhasználása jelentős, meghatározták azokat a telephelyeket, amelyek vízhiánnyal küzdő térségekben találhatók?	Nem	▼
6.3	VÍZ – Vannak cselekvési tervek/célkitűzések a vízhiányos térségekben található telephelyekre vonatkozóan?	Nem	▼
6.4	KLÍMA – Kiszámították, hogy mekkora szén-dioxid-kibocsátással járnak az egyes ügyfeleknek értékesített termékek/szolgáltatások?	Nem	▼
6.5	KLÍMA – Vannak folyamatban vagy tervben olyan fejlesztések, amelyek célja az ügyfelek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése?	Nem	▼
6.6	ENERGIA – Rendelkeznek konkrét célkitűzésekkel a megújuló/alternatív energiaforrások arányának növelésére?	Nem	▼
Kérjük, írja le az esetleges megjegyzéseit és az egyéb olyan információkat, amelyeket még szeretne megosztani velünk. Bármilyen, Ön által hasznosnak ítélt dokumentumot is csatolhat.			
"Kijelentem és aláírással igazolom, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak."			
Kitöltés helye:		Kitöltés ideje:	
Cégszerű aláírás:		Név, beosztás:	
A Veolia Magyarország Társaságcsoport Társaságai kijelentik, hogy az üzleti partner által jelen üzleti partner átvilágítási kérdőív kérdéseire történt nyilatkozaton valótlán információ közlése vagy lényeges információ elhallgatása a versenyeztetésből való kizáráshoz, illetve nyertesség esetén, ha a szerződéses kapcsolat során derül ki, akkor pedig a szerződés felbontásához vezethet. Az Üzleti Partner kérdőívvel kapcsolatos adatvédelmi információk az alábbi linken érhetők el: https://www.szegedivizmu.hu/adatvedelmi-tajekoztatás			