A szolgáltatott ivóvíz aktuális minősége Szeged és Algyő területén.

A kijelölt fogyasztói helyekre vonatkozó, jóváhagyott éves önellenőrzési terv szerint a legutóbbi hónapban vett és vizsgált minták laboratóriumi eredményei és határértékek. Monitorozás gyakorisága: évente 12 alkalommal 9 fogyasztói minta.

A jogszabályban meghatározott határérték, parametrikus érték túllépése esetén kiemelés és további információ közlése a honlapon.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei, kémia A (12 paraméter)

**nincs szokatlan változás, <2 NTU megfelelő, <5 NTU tűrhető (felszíni víz esetén, kezelőművet elhagyó vízre ajánlott zavarosság érték 1,0 NTU)*

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 20. Algyő	Minta száma	Hőmérséklet	vas	mangán	ammónium	nitrit	vezető-képesség	pH	Összes szerves széntartalom	arzén	zavarosság*	Trihalometán összes	Szín, szag, íz
	Határérték, mértékegység:		°C	0,200 mg/l	0, 050 mg/l	0,5 mg/l	0,50 mg/l	2500 µS/cm	6,5-8,5	mg/l	0,010 mg/l	NTU*	50 µg/l	
	Alsó méréshatár		**0**	**0,020**	**0,010**	**0,01**	**0,01**	**10**	**2,00**	**1**	**0,002**	**0,02**	**4,00**	
2025.11.18	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	Ih 236	22,8	0,095	0,033	0,62	0,01	448	7,24	-	0,0078	1,22	< 4	Megfelelő
2025.11.18	02 Gyálaréti út 38. ABC	Ih 237	11,7	0,093	0,028	0,87	0,01	446	7,41	-	0,0074	0,76	< 4	Megfelelő
2025.11.18	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	Ih 238	23,3	0,115	0,028	0,86	0,01	456	7,49	-	0,0084	1,04	< 4	Megfelelő
2025.11.18	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	Ih 239	18,1	0,129	0,029	0,97	0,02	452	7,53	-	0,0067	1,02	< 4	Megfelelő
2025.11.18	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	Ih 240	17,8	0,064	0,035	0,65	< 0,01	442	7,61	-	0,0054	0,57	< 4	Megfelelő
2025.11.18	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	Ih 241	16,3	0,153	0,033	0,54	< 0,01	452	7,69	-	0,0067	1,53	5,4	Megfelelő
2025.09.16	07 Polgármesteri Hivatal, Algyő Kastélykert utca 40.	Ih 202	24,3	0,097	0,037	0,52	< 0,01	454	7,94	1	0,0050	0,58	< 4	Megfelelő
2025.07.14	20 Algyői Könyvtár, Algyő Kastélykert utca 63.	Ih 155	23,2	0,177	0,046	0,52	< 0,01	455	7,50	1	0,0058	0,89	< 4	Megfelelő
2025.11.18	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	Ih 244	18,4	0,102	0,034	0,69	< 0,01	445	7,77	-	0,0051	1,21	4,1	Megfelelő
2025.11.18	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	Ih 242	23,4	0,092	0,032	0,98	< 0,01	466	7,75	-	0,0089	1,20	< 4	Megfelelő
2025.11.18	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	Ih 243	17,3	0,060	0,031	1,08	< 0,01	459	7,80	-	0,0092	< 0,5	< 4	Megfelelő
2025.12.02	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	Ih 250	17,9	0,085	0,025	0,91	< 0,01	468	7,51	-	0,0067	1,37	< 4	Megfelelő
2025.12.02	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	Ih 251	20,4	0,078	0,027	0,89	0,01	442	7,78	-	0,0084	1,09	< 4	Megfelelő
2025.12.02	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	Ih 252	22,9	0,053	0,032	0,88	< 0,01	441	7,81	-	0,0078	1,05	< 4	Megfelelő
2025.12.02	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	Ih 253	14,9	0,112	0,026	0,79	0,03	449	7,83	-	0,0062	1,62	< 4	Megfelelő
2025.12.02	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	Ih 254	23,3	0,077	0,027	0,61	< 0,01	456	7,84	-	0,0084	1,48	< 4	Megfelelő
2025.12.02	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	Ih 255	15,6	0,044	0,029	0,67	0,26	455	7,87	-	0,0068	0,89	5,0	Megfelelő
2025.12.02	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	Ih 256	20,8	0,063	0,032	0,73	0,15	444	7,87	-	0,0054	1,12	< 4	Megfelelő
2025.12.02	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	Ih 257	16,7	0,050	0,031	0,92	0,01	460	7,91	-	0,0089	< 0,5	< 4	Megfelelő
2025.12.02	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	Ih 258	20,1	0,067	0,026	0,84	< 0,01	461	7,78	-	0,0076	1,19	< 4	Megfelelő

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 20. Algyő	kötött aktív klór	összes aktív klór	szabad aktív klór
	Határérték, mértékegység:	3,0 mg/l	mg/l	mg/l
Alsó méréshatár alatti értékek nem vehetők figyelembe		számítás	0,05	0,05
2025.12.09	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	< 0,05	0,12	0,08
2025.12.09	02 Gyálaréti út 38. ABC	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2025.12.09	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,10	0,19	0,09
2025.12.09	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	0,05	0,13	0,08
2025.12.09	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	< 0,05	0,06	< 0,05
2025.12.09	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2025.07.14	20 Algyői Könyvtár, Algyő Kastélykert utca 63.	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2025.12.09	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	0,06	0,15	0,09
2025.09.16	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2025.12.09	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	< 0,05	0,10	0,06
2025.12.09	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	0,07	0,10	< 0,05
2025.12.02	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	< 0,05	0,07	< 0,05
2025.12.02	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,10	0,26	0,16
2025.12.02	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,08	0,15	0,07
2025.12.02	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	< 0,05	0,08	0,06
2025.12.02	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	< 0,05	0,06	< 0,05
2025.12.02	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2025.12.02	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	< 0,05	< 0,05	< 0,05
2025.12.02	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	< 0,05	0,26	0,22
2025.12.02	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	< 0,05	< 0,05	< 0,05

További paraméterek a következő lapon

Bakteriológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 5-7 paraméter

Monitorozás gyakorisága: évente 24 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. és 20. Algyő	Telepszám 22 °C	Coliform	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Entero-coccusok	Clostridium perfringens	Telepszám 37 °C
	mértékegység:	szám / 1 ml	szám/ 100 ml					szám / 1 ml
	határérték	100	0	0	0	0	0	100
2025.12.09	01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0	0	0	0	0		
2025.12.09	02 Gyálaréti út 38. ABC	0	0	0	0	0		
2025.12.09	03 Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0	0	0	0	0		
2025.12.09	04 Szegána Kft., Dorozsmai út 143.	0	0	0	0	0		
2025.12.09	05 József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0	0	0	0	0		
2025.12.09	06 Diadal u.sarok Algyői út 27.	0	0	0	0	0		
2025.12.09	19 Algyői Faluház, Algyő Búvár utca 5.	0	0	0	0	0		
2025.07.14	20 Algyő, Kastélykert utca 63. - Algyői Könyvtár	0	0	0	0	0		
2025.09.16	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0		
2025.12.09	08 Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	1	0	0	0	0		
2025.12.09	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	0	0	0	0	0		
2025.11.12	10 Vízmű telephely Kátay u. 21.	0	0	0	0	0	0	0
2025.11.12	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	3	0	0	0	0	0	3
2025.11.12	12 Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0	0	0	0	0	0	0
2025.11.12	13 Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0	0	0	0	0	0	0
2025.11.12	14 Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	1	0	0	0	0	0	1
2025.11.12	15 Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16	0	0	0	0	0	0	0
2025.11.12	16 Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0	0	0	0	0	0	0
2025.11.12	17 Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0	0	0	0	0	0	0
2025.11.12	18 Lottózó Széchenyi tér 7.	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Mikroszkópos biológiai eredmények fogyasztói ivóvízminták 11 paraméter

Évente kötelezően kétszer kell vizsgálni a 18 fogyasztói mintavételi helyen

Monitorozás gyakorisága: évente 6 alkalommal 9 fogyasztói minta.

Dátum	Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. és 19. Algyő	Üledék	Vas és mangán-baktériumok	Kén-baktériumok	Szennyezettség jelző baktériumok	Algák és ciano-baktériumok	Gombák (Sarjadzó és fonalas)	Házas amőbák (Véglények házzal vagy héjjal rendelkező)	Egyéb véglények (kivéve a házas amőbák)	Fonál férgek (Nematoda)	Egyéb férgek	Egyéb (gerinctelen) szervezetek
	mértékegység:	ml/l	szám/l									
	határérték	0,1	20000	20000	0	100	0	5	0	5	0	0
2025.10.21	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	02. Gyálaréti út 38. ABC	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	03. Kecskéstelep gyógyszertár Szabadkai u.29.	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	04 Szegána Kft. Dorozsmai út 143.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	05. József A. sgt. 118-120. Deák Gimnázium	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.02.18	07 Algyő Kastélykert utca 40. Polgármesteri Hivatal	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.10.21	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.12.04	10. Vízmű telephely Kátay u. 21.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.20	11 Nagyállomás Indóház tér 2.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.20	12. Szentmihály, Kapisztrán u. 52. ABC	0,04	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.23	13. Dorozsma COOP ABC Szt. János tér 1.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.20	14. Miniklinik, Kossuth L. sgt. 109.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.23	15. Tápé Általános Iskola, Majakovszkij tér 16.	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.20	16. Budapesti krt.– Zöldfa u. sarok	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.20	17. Radnóti u.- Főfasor 100. ABC	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025.05.20	18. Széchenyi tér 7-8.	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	Minta száma	nitrát	klorid	szulfát	m lúgosság	p lúgosság	összes keménység	trihalo-metán összes	Adszorbeálható szerves halogenidek
	Határérték, mértékegység:		50 mg/l	250 mg/l	250 mg/l	mmol/l		50-350 CaO	50 µg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár		0,7	2	2	0,1	0,1	2	4	10 µg/l
2025.05.13	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	Ih 101	< 0,7	< 2	2	5,3	< 0,1	108	< 4	20
2025.05.13	02. Gyálaréti út 38. ABC	Ih 102	< 0,7	2	2	5,3	< 0,1	107	< 4	22
2025.05.13	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	Ih 106	< 0,7	2	2	5,3	< 0,1	112	< 4	16
2025.05.13	19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház	Ih 109	< 0,7	< 2	2	5,3	< 0,1	105	< 4	15
2025.05.13	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	Ih 107	< 0,7	3	2	5,3	< 0,1	102	< 4	< 10
2025.05.13	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC - mosogató	Ih 108	< 0,7	3	2	5,2	< 0,1	110	< 4	18

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes (nikkel, ólom, réz kifolyatás nélkül)

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavétel ideje	Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	*nátrium*	*kadmium*	*króm*	*nikkel*	*ólom*	*réz*	*szelén*	*alumínium*	*higany*	*antimon*	*bór*	*fluorid*	*cianid*
	Határérték, mértékegység:	200 mg/l	5,0 µg/l	25 µg/l	20 µg/l	5,0 µg/l	2,0 mg/l	20 µg/l	200 µg/l	1,0 µg/l	10,0 µg/l	1,5 mg/l	1,5 mg/l	50 µg/l
	Alsó méréshatár	**1**	**1**	**5**	**2**	**1**	**0,1**	**2**	**20**	**0,4**	**2**	**0,1**	**0,1**	**5**
2025.05.13	01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	47,2	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 20	< 0,4	< 2	< 0,1	0,08	< 5
2025.05.13	02. Gyálaréti út 38. ABC	48,6	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 20	< 0,4	< 2	< 0,1	0,12	< 5
2025.05.13	06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	40,7	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 20	< 0,4	< 2	< 0,1	0,11	< 5
2025.05.13	19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház	44,6	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 20	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2025.05.13	08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	39,8	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 20	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5
2025.05.13	25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC - mosogató	39,4	< 1	< 5	< 2	< 1	< 0,1	< 2	< 20	< 0,4	< 2	< 0,1	< 0,07	< 5

További paraméterek a következő lapon

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei kémia részletes

Monitorozás gyakorisága: évente egy alkalommal 6 fogyasztói minta.

Mintavételi hely Szeged, kivéve 19. Algyő	*Benzol(b)fluorantén*	*Benzol(k)fluorantén*	*Benzol(ghi)perilén*	*Indeno(1,2,3-cd)pirén*	*Összes PAH*	*Benzo(a)pirén*	*Benzol*	*1,2-Diklóretán*	*Tetraklóretén*	*Triklóretén*	*Tetraklóretilén és Triklóretilén*	*Vinil-klorid*	*Cisz-diklóretén*	*Összes Peszticid*
Határérték, mértékegység:	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,10 µg/l	0,010 µg/l	1,0 µg/l	3,0 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	10 µg/l	0,50 µg/l	50 µg/l	0,50 µg/l
Alsó méréshatár	**0,01**	**0,01**	**0,005**	**0,005**	**0,01**	**0,003**	**0,2**	**0,3**	**1**	**1**	**1**	**0,1**	**1**	**0,05**
01. Vízmű központ Tisza L. krt. 88.	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
02. Gyálaréti út 38. ABC	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
06. Diadal u.sarok Algyői út 27. Tyúkász Vendéglő	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
08. Sz-i Biológiai Kutatóközpont Temesvári krt. 62.	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
19 Algyő Búvár utca 5. Algyői Faluház	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05
25 Szeged, Fácán utca 1. Levendula ABC - mosogató	<0,01	<0,01	<0,005	<0,005	<0,01	<0,003	<0,2	<0,3	<1	<1	<1	<0,1	<1	<0,05